



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Elvia AS

Organisasjonsnummer: 980 489 698

Dato: 04.02.2025

Varighet: 01.02.2044

Referanse: NVE 202217547-25

Kommune: Lillehammer, Ringsaker og Hamar

Fylke: Innlandet



Vi viser til detaljplan med søknad om endringer fra anleggskonsesjonen av 16. august 2024. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Elvia AS ny tillatelse til å kable en dobbel 66 kV luftledning i 2,2 kilometer ut fra Brumunddal transformatorstasjon til Øverkvern i Ringsaker kommune i Innlandet. Dette er på en del av strekningen Lismarka transformatorstasjon – Brumunddal transformatorstasjon. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Olje- og energidepartementet av 31. oktober 2019.

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge, eie og drive følgende elektriske anlegg:

1. 66 kV kraftledning Fåberg transformatorstasjon - Lismarka transformatorstasjon i Lillehammer og Ringsaker kommuner

Fortsatt eie og drive følgende anlegg:

- En dobbelkurs luftledning med nominell spenning 66 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende FeAl 240. Strekningen er ca. 3,7 km og går fra Fåberg transformatorstasjon til nord for Stampesletta.
- En dobbelkurs jordkabel med nominell spenning 66 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende TSLE 3 x 1 x 2000 Al. Strekningen er ca. 0,9 km og går gjennom Stampesletta.
- En dobbelkurs luftledning med nominell spenning 66 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende FeAl 240. Strekningen er ca. 9,6 km lang og går fra sør for Stampesletta til Lismarka transformatorstasjon.

2. 66 kV kraftledning Lismarka transformatorstasjon - Brumunddal transformatorstasjon i Ringsaker kommune

Fortsatt eie og drive følgende anlegg:

- En dobbelkurs luftledning med nominell spenning 66 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende FeAl 240. Strekningen er ca. 26,9 km og går fra Lismarka transformatorstasjon til Øverkvern.

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- To sett jordkabler med nominell spenning 66 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende TSLF 12 x 1 x 630 Al (ett sett består av TSLF 6 x 1 x 630 Al kabler). Strekningen er ca. 2,2 km og går fra Øverkvern til Brumunddal transformatorstasjon.

Jordkablene skal legges i ny trasé slik det fremkommer av kart over tiltaksområdet vedlagt i denne anleggskonsesjonen.



Rive følgende anlegg:

- En dobbeltkurs luftledning med nominell spenning 66 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende FeAl 240. Strekningen er ca. 1,9 km og går fra Øverkvern til Brumunddal transformatorstasjon.

3. 66 kV kraftledning Brumunddal transformatorstasjon - Furnes transformatorstasjon i Ringsaker og Hamar kommuner

Fortsatt eie og drive følgende anlegg:

- En dobbeltkurs luftledning med nominell spenning 66 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende FeAl 185. Strekningen er ca. 7,8 km og går fra Brumunddal transformatorstasjon til Furnes transformatorstasjon.

4. 66 kV kraftledning Furnes transformatorstasjon - Børstad transformatorstasjon i Hamar kommune

Fortsatt eie og drive følgende anlegg:

- En ca. 5,3 km lang dobbeltkurs luftledning fra Furnes transformatorstasjon til endemast ved Børstad transformatorstasjon, med nominell spenning 66 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende FeAl 95.
- To sett med om lag 0,05 km lange jordkabler fra eksisterende endemast ved Børstad transformatorstasjon til eksisterende stasjonsbygning, med nominell spenning 66 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne 3 x 1 x 1600 mm² TSLE, Al.

Anleggskonsesjon meddelt Elvia AS 20.11.2023, NVE-ref. 202217547-15, bortfaller i dag.

Anleggskonsesjon meddelt Elvia AS 27.08.2024, NVE-ref. 202406164-14 punkt 2, bortfaller i dag.



Vilkår

De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for konsesjonæren. I tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår:

1. Varighet

Konsesjonen gjelder inntil 01.02.2044.

2. Fornyelse

Konsesjonæren kan søke om fornyelse av konsesjonen. Søknad om fornyelse skal sendes senest ett år før konsesjonen utløper. Dersom konsesjonæren ikke ønsker fornyet konsesjon, skal det innen samme frist gis melding om dette.

3. Bygging

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og satt i drift innen 20.11.2026.

Konsesjonæren kan søke om forlengelse av fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse. Slik søknad skal sendes senest seks måneder før utløpet av fristen.

Konsesjonen bortfaller dersom fristen for bygging, ferdigstillelse og idriftsettelse ikke overholdes.

4. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende regler for driften.

Bytte av driftsansvarlig selskap krever overføring av konsesjon. Eventuelt framtidig skille mellom eierskap og drift av anleggene konsesjonen omfatter, krever også godkjenning fra NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

5. Nedleggelse

Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget mens konsesjonen løper, skal det søkes NVE om dette. Nedleggelse kan ikke skje før vedtak om riving er fattet.

6. Endring av konsesjonen

NVE kan fastsette nye vilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser.

7. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter etter konsesjonen.

8. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.



9. Kostnadsrapportering

Konsesjonæren skal senest ett år etter idriftsettelse av anlegget rapportere faktiske kostnadstall for anlegget til NVE. Dette skal gjøres via RENs rapporteringsløsning, som er tilgjengelig på RENs nettsider www.ren.no.

10. Detaljplan

Elvia skal utarbeide en detaljplan for anlegget. I detaljplanen skal Elvia beskrive den endelige utbyggingsløsningen, alle arealinngrepene og hvordan landskap og miljø skal ivaretas i anleggs- og driftsfasen. Anlegget skal bygges og drives i henhold til denne planen.

Planen skal utarbeides i samsvar med [NVEs veileder for detaljplan for nettanlegg](#). Elvia skal utarbeide planen i kontakt med berørt kommune, grunneiere, og andre rettighetshavere.

Detaljplanen skal sendes til NVE, og anleggsarbeidet kan ikke starte før planen er godkjent av NVE.

Ved behov for planer etter andre vilkår i konsesjonen, kan disse inkluderes i detaljplanen.

Konsesjonær skal avklare undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 før detaljplanen blir godkjent.

Ut over det som står i veilederen skal planen spesielt beskrive og drøfte hvordan man skal unngå støyende arbeid under begravelser ved Brumunddal kirke.

11. Riving av eksisterende anlegg

Følgende kraftledning skal fjernes innen to år etter idriftsettelse av den doble 66 (145) kV jordkabelen i ny trasé:

- En ca. 1,9 km lang dobbel 66 kV luftledning ut fra Brumunddal transformatorstasjon til Øverkvern.

Det skal lages en plan for rivingen av luftledningen. Planen skal forelegges NVE før arbeidene igangsettes, og den kan inngå i detaljplanen.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Carsten Stig Jensen
konsesjonsansvarlig

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner



Vedlegg

Tiltaksområdet i Ringsaker kommune i Innlandet.

