

SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS
Postboks 24
5401 STORD

Vår dato: 02.04.2024

Vår ref.: 202402846-4 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Hardelandsvatn i Etne kommune

I medhold av vannressursloven § 8 gir NVE tillatelse til at Sunnhordland Kraftlag AS kan avvike fra kravet i manøvreringsreglementet og senke vannstanden i Hardelandsvatn med inntil 1,0 meter under LRV i perioden 15. april 2024 til 15. november 2024.

Søknaden

Den 29. januar 2024 mottok NVE en søknad fra Sunnhordland Kraftlag AS hvor de søker om tillatelse til å senke Hardelandsvatn ned til 1,0 meter under LRV i perioden 15. april 2024 til 15. november 2024. Tillatelse til å regulere Hardelandsvatn ble gitt ved kgl.res. av 20.04.1923 og har en høyeste regulerte vannstand på kote 198,2 og laveste regulerte høyde på 194,2.

For å bedre flomavledningen fra magasinet, skal eksisterende overløpsdam rives og det skal bygges en ny dam med labyrintoverløp. Både teknisk plan og detaljplan for miljø og landskap er tidligere godkjent av NVE. For å bedre flomsikringen av byggegropen under anleggsarbeidet er det nødvendig å senke magasinet under LRV.

Begrenset høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har hatt saken på en begrenset høring til kommunen, Statsforvalteren og fylkeskommunen, og mener den er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

Det har kommet to uttalelser:

Statsforvalteren i Vestland sier i sin høringsuttalelse av 26. februar 2024 at de konstaterer at tiltaket er nødvendig. Siden søknaden ikke sier noe om minstevannføring i elva fra Hardelandsvatn, legger de til grunn at den selvpålagte minstevannføringen blir fulgt, og at det derfor ikke blir negative konsekvenser av nedtappingen for laks og sjørret. Ut over dette regner de ikke med at tiltaket vil ha nevneverdige skader på naturmangfoldet.

Vestland fylkeskommune skriver i sin uttalelse (brev av 15. mars 2024) at de ikke har noen kommentarer av hensynene kulturminner eller -miljø eller friluftsliv. Av hensyn til



vassdragsmiljø og fisk oppfordrer de søker til å holde perioden med lav vannstand så kort som mulig.

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 tredje ledd når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Det omsøkte tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

NVE merker seg at høringspartene ikke har innvendinger mot tiltaket. Vi merker oss Statsforvalterens kommentar om hensynet til de anadrome bestandene i vassdraget og vi oppfordrer Sunnhordland Kraftlag til å holde den selvpålagte minstevannføringen i vassdraget i hele perioden for avviket.

Gitt tidspunkt og varighet vurderer NVE at nedsenkningen ikke utgjør noen stor fare for viktige miljøinteresser på strekningen. Vi kan heller ikke se at det er noen andre allmenne interesser som blir vesentlig berørt av tiltaket.

Naturmangfoldloven § 7 slår fast at prinsippene i loven §§ 8 til 12 skal legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet. NVE vurderer kunnskapsgrunnlaget som tilfredsstillende ut ifra omfanget av det omsøkte tiltaket. NVE vurderer å ha tilstrekkelig kunnskap til å si at tiltaket ikke vil føre til alvorlig eller irreversible skade på naturmangfoldet, og dermed at «føre-var-prinsippet» i § 9 ikke vurderes som relevant i denne saken. Det samme gjelder paragrafene 10 til 12. Her foreligger det også viktige samfunnsinteresser i at dammen får de nødvendige forsterkninger, jf. også loven § 14.

Det er NVEs vurdering at den omsøkte senkingen av Hardelandsvatn ikke vil føre til noen større nevneverdige ulemper for kjente allmenne interesser. I medhold av vannressursloven § 8 gir NVE tillatelse til at Sunnhordland Kraftlag AS kan avvike fra kravet i manøvreringsreglementet og senke vannstanden i Hardelandsvatn med inntil 1,0 meter under LRV i perioden 15. april 2024 til 15. november 2024.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Alle vannføring- og vannstandsendringer skal skje gradvis for å unngå unødvendig stranding av fisk.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden fraviker manøvreringsreglementet. Dette skal kunne fremlegges for NVE på forespørsel.
- Perioden med avvik fra manøvreringsreglementet må gjøres så kort som mulig. Oppfylning i tråd med manøvreringsreglementet skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Nedtappingen skal kunngjøres én gang lokalt og i tillegg publiseres på relevante nettsider (for eksempel selskapets hjemmeside og på sosiale medier). Om mulig, skal dette skje i god tid før tiltaket gjennomføres. Det bes videre om at kommunen kontaktes for å legge ut informasjon om tiltaket på kommunens nettsider.



- Influensområdet skal inspiseres for å samle opp ev. fisk som havner i avstengte kulper.
- Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelsene gitt i loven eller i medhold av loven, plikter konsesjonæren etter krav fra NVE å bringe forholdene i lovlig orden. NVE kan fastsette tvangsmulkt ved overtredelse av bestemmelsene i konsesjonen eller andre bestemmelser med hjemmel i lov.
- NVE forutsetter at Sunnhordland Kraftlag AS har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Om klage og klagerett

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningsloven sine bestemmelser. Se siste side for informasjon om klageadgang.

Med hilsen

Carsten Stig Jensen
konsesjonsansvarlig

Brit Torill Haugen
fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS

Kopimottakerliste:

ETNE KOMMUNE

STATSFORVALTAREN I VESTLAND

VESTLAND FYLKESKOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av ED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Energidepartementet (ED), men sende den til NVE. NVEs epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.