

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

**Vår dato:** 14.06.2023

**Vår ref.:** 201710208-53 Oppgis ved henvendelse

**Deres ref.:**

## **Høring av søknad om endringer i anleggskonsesjon for Herum transformatorstasjon i Bamble kommune**

Lede AS har søkt NVE om konsesjon for ny lokalisering av Herum transformatorstasjon og om et ekstra ledningssett på konsesjongitt 132 kV ledning mellom Tråkfjell og Herum transformatorstasjon.

Lede fikk i 2018 konsesjon for ny Herum transformatorstasjon og for ny 132 kV kraftledning fra Hellestveit til Herum. Siden er flere forutsetninger endret. Statnett planlegger transformering til 132 kV i Bamble transformatorstasjon og trenger arealet avsatt for Herum transformatorstasjon. Effektbehovet i regional- og distribusjonsnettet har økt, og det er behov for å styrke reservekapasiteten mot Brevik og Langesund ved utfall av dobbeltledningen fra Porsgrunn.

Lede AS søker om konsesjon i medhold av energiloven for å bygge og drive de elektriske anleggene. Søknaden med konsekvensutredning er tilgjengelig på NVEs internettsider [www.nve.no/kraftledninger](http://www.nve.no/kraftledninger).

De som har meninger om saken, kan sende uttalelse på en av følgende måter:

- via skjema for uttalelser, som dere finner på våre internettsider
- via e-post til [uttalelse@nve.no](mailto:uttalelse@nve.no) (Merk e-post med «Høringsuttalelse» og saksnummer 201710208 i emnefeltet, og oppgi navn og/eller organisasjonsnummer i innledningen)
- via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO.

Lede sender kopi av høringsbrev og søknad til berørte grunneier, naboer og lokale organisasjoner.



Frist for uttalelser er 15.08.2023.

Med hilsen

Lisa Vedeld Hammer  
seksjonssjef

Asle Selfors  
spesialrådgiver

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

**Mottakerliste:**

STATNETT SF  
Bamble kommune  
STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK  
Vestfold og Telemark fylkeskommune

**Kopimottakerliste:**

LEDE AS