



NVE

HALDEN KRAFTPRODUKSJON AS
c/o Akershus Energi AS
Brogata 7
2000 LILLESTRØM

Vår dato: 08.01.2026

Vår ref.: 202520651-7 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir tillatelse til midlertidig senking av undervannet i Tista i Halden kommune, Østfold fylke

Vi viser til søknad fra Halden Kraftproduksjon AS (HKP) av 13.10.2025 om tillatelse til å midlertidig senke undervannet i Tista mellom Tistedalsfoss og Skonningsfoss. Først i brevet finner du NVEs vedtak med tilhørende vilkår. Deretter kan du lese om tiltaket og NVEs begrunnelse for vedtaket.

NVEs vedtak

NVE gir tillatelse til at Halden Kraftproduksjon AS kan senke undervannet i Tista mellom Tistedalsfoss og Skonningsfoss med inntil 3 meter i perioden 13.01.2026 - 27.01.2026.

Vedtaket er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

NVE stiller følgende vilkår

- Det frivillige minstevannføringsslippet på 700 l/s skal opprettholdes gjennom tiltaksperioden.
- HKP skal observere og dokumentere variasjonen i vannføringen. Det skal meldes fra til NVE når tiltaket er gjennomført.
- Alle vannstands-/vannføringsendringer skal skje gradvis slik at stranding av fisk og andre vannlevende organismer minimeres eller unngås så langt det er mulig.
- Berørte parter skal kontaktes direkte for å bli informert om tiltaket. Informasjon om tiltaket skal i tillegg publiseres på relevante nettsider, som selskapets hjemmeside og sosiale medier. Vi ber om at HKP kontakter kommunen for å legge ut informasjon om tiltaket på kommunens nettsider.
- NVE forutsetter at HKP har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Mulighet til å klage

Vedtaket kan klages på. Se opplysninger om rett til å klage på siste side.

Om søknaden

HKP søker om tillatelse til å senke undervannet med inntil 3 meter i Tista mellom Tistedalsfoss og Skonningsfoss, for å kunne utføre rehabiliteringsarbeid. Total varighet av arbeidet, inkludert senking og gjenheving av vannstanden, er anslått til 2 uker, i perioden 13.01.2026 - 27.01.2026.

Sugerørsluklene ved Tistedalsfoss II kraftverk har blitt erstattet, og HKP planlegger nå rehabilitering av føringene til sugerørslukene. Hensikten med tiltaket er å sikre at sugerørslukene holder tett. Ved å gjennomføre tiltaket legges det til rette for at personell kan utføre fremtidig vedlikeholdsarbeid trygt og effektivt, uten behov for ytterligere senking av undervannet. HKP opplyser at senkingen vil foregå gradvis, med maksimalt 15 cm senking per time. Hvis miljøforholdene tilsier at det er nødvendig, er HKP innstilt på å gjennomføre senkingen saktere enn 15 cm per time.

Tistedalsfoss II kraftverk ligger i Halden kommune og inngår i det regulerte Haldenvassdraget. Vassdraget reguleres i samsvar med «Reglement for vannslipping fra Rødenssjøen, Øymarksjø, Aspern og Ara samt Femsjøen», fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 25. oktober 1929. Kraftverket utnytter fallet i elva mellom Femsjøen og Skonningsfoss kraftverk. Inntaket til kraftverket ligger ved Svanedammen, ved utløpet av Femsjøen. Det er ikke krav om minstevannføring. Da HKP overtok anlegget i 2024 innførte de imidlertid en selvpålagt minstevannføring på 700 l/s av hensyn til fisk og øvrig liv i elva. HKP opplyser at de vil opprettholde minstevannføringen gjennom tiltaksperioden. Bakgrunnen for valg av tidspunkt for gjennomføring av tiltaket er den lave biologiske aktiviteten på denne tiden av året, og av hensyn til planer om rehabilitering av kraftverket.

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med lokale myndigheter for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

Halden kommune uttaler i e-post av 27.10.2025:

Halden kommune har mottatt brev med høringsuttalelse, Høringsuttalelse 202520651, i forbindelse med søknad fra Halden Kraftproduksjon AS. Halden kommune har ikke tatt stilling til dette pr.nå. Halden kommune er av den oppfatning at Norske Skog Saugbrugs AS, org.nr. 914 483 549, bør få mulighet til å uttale seg til denne søknaden.

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus uttaler i e-post av 19.11.2025:

Vi viser til oversendelse av høring av midlertidig avvik fra manøvreringsreglementet for Tistedalsfoss II kraftverk i Halden kommune. Østfold fylke.

I søknaden fremgår det at søker har hatt dialog med Halden Fiskeforening, Akershus Energi og Hafslund om hydrologiske og miljømessige vurderinger. Det vurderes det at tiltaket kan



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

gjennomføres med begrenset påvirkning på livet i elva, forutsatt at elva ikke tørrlegges og minstevannføring opprettholdes. Disse forutsetningene vil bli møtt. Gyteområder er sikret gjennom etablerte gytegroper og minstevannføring.

Videre fremgår det at senkingen vil skje gradvis, maksimalt 15 cm per time, med total varighet på to uker i januar 2026. Arbeidet gjennomføres i en periode med lav biologisk aktivitet, og minstevannføringen på 700 L/s opprettholdes under hele perioden. Statsforvalteren forutsetter at disse hensynene vil ivaretas ved gjennomføring av tiltaket.

Vi har ingen ytterligere merknader til saken.

Østfold fylkeskommune uttaler i brev av 28.11.2025:

Østfold fylkeskommune viser til NVEs brev datert 20.10.2025 om høring av søknad fra Halden Kraftproduksjon AS. Det søkes om tillatelse til å fravike manøvreringsreglementet ved å senke vannstanden mellom Tistedalsfoss og Skonningsfoss i perioden 13.01.2026 – 27.01.2026.

Østfold fylkeskommune uttaler seg til saken som myndighet for innlandsfisk, friluftsliv og kulturarv. Fylkeskommunen har ingen innvendinger til søknaden.

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til å fravike et manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet, da det er behov for rehabilitering av føringer til sugerørslukene ved Tistedalsfoss II kraftverk.

NVE merker seg at høringspartene ikke har innvendinger mot tiltaket.

HKP opplyser at de har vært i dialog med Halden Fiskeforening, Akershus Energi og Hafslund i forbindelse med miljømessige vurderinger rundt tiltakets påvirkning på fisk og annet liv i Tista. HKP har fått tilbakemeldinger fra aktørene som tilsier at tiltaket ikke vil medføre nevneverdig skade på livet i elva, gitt at elva ikke tørrlegges. Gyteområder for fisk vil i liten grad bli påvirket av tiltaket, da de hovedsakelig ligger nedstrøms området som blir berørt. Minstevannføringen bidrar til at gyteområdene ikke tørrlegges i forbindelse med gjennomføringen av tiltaket. Det er også etablert gytegroper på denne strekningen. Tiltaket gjennomføres vinterstid da dette er den anbefalte perioden for vannstandsendringer av hensyn til laks og ål. HKP mener tiltaket ikke vil føre til forurensing eller varige fysiske endringer i elva.

NVE har gjort søk i Naturbase og Artskart den 08.12.2025. Av rødlistede arter som kan bli berørt av tiltaket, er det registrert laks, som er rødlistet som nær truet (NT), og edelkreps og ål som begge er listet som sterkt truet (EN). Gitt varigheten- og den planlagte gjennomføringen av tiltaket, vurderer NVE at en midlertidig, kontrollert senking av undervannet i Tista, ikke utgjør noen stor fare for disse artene, eller andre viktige miljøinteresser knyttet til elva. NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og nødvendig for å legge til rette for fremtidig vedlikeholdsarbeid, uten ytterligere behov for å senke vannstanden. Gitt avbøtende tiltak som minstevannføring og gradvis senking av undervannet, kan



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

ikke NVE se at tiltaket som omsøkt, er til vesentlig skade for noen kjente allmenne interesser. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

NVEs oppsummering og konklusjon

Gitt avbøtende tiltak kan ikke NVE se at midlertidig senking av undervannet i Tista er til vesentlig skade for miljøet eller andre allmenne interesser.

NVE gir tillatelse etter vannressursloven § 8 til at Halden Kraftproduksjon AS kan senke undervannet med inntil 3 meter i Tista mellom Tistedalsfoss og Skonningsfoss i to uker i perioden 13.01.2026 - 27.01.2026.

Med hilsen

Oscar Østvold
fagleder

Kjersti Sternang Kvie
seniorrådgiver

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

Mottakerliste:

HALDEN KRAFTPRODUKSJON AS

Kopimottakerliste:

Halden kommune
NORSKE SKOG SAUGBRUGS AS
HALDEN KRAFTPRODUKSJON AS - SVERRE REVHAUG
STATSFORVALTEREN I ØSTFOLD, BUSKERUD, OSLO OG AKERSHUS
Østfold fylkeskommune



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	<p>Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket.</p> <p>Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket</p>
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	<p>Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.</p>
Hva skal med i klagen?	<p>Klagen bør være skriftlig. I klagen må du:</p> <ul style="list-style-type: none">• Skrive hvilket vedtak du klager på.• Skrive hvilket resultat du ønsker.• Opplyse om du klager innenfor fristen.• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. <p>I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.</p>
Du kan få se dokumentene i saken	<p>Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.</p>
Vilkår for å gå til domstolene	<p>Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan.</p> <p>Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.</p>
Sakskostnader	<p>Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.</p>
Hvem kan klage på vedtaket?	<p>Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.</p>
Hvor skal du sende klagen?	<p>Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no.</p> <p>NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.</p>



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Du kan anmode om utsatt
iverksettelse av vedtaket

Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før
klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende
virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.