

Vedlegg 2

Manøvreringsreglement for reguleringen av Dokkavassdraget i kommunene Nordre Land, Søndre Land og Gausdal i Innlandet fylke

(Fastsatt ved kgl.res. 11.6.2021. Erstatte tidligere reglement fastsatt ved kgl.res den 26.7.1985)

1.

A. Reguleringer

	Naturlig vannstand	Reg.grenser		Reg. høyde m
		Øvre kote	Nedre kote	
Dokkfløyvatn	696,2	735,2	696,2	39
Kunstig magasin Dokkfløy - Veslefossen	664,2	735,2	670,2	65
Kjøljuva (inntaksmagasin)	238,2	265,2	262,2	3

Høydene refererer seg til Statens kartverks høydesystem nr. 1954

B. Overføringer

Synna (105,9 km²) overføres til Dokkfløymagasinet ved Veslefossen.

2.

Ved manøvreringen skal det tas for øye at vassdragets flomvannføring så vidt mulig ikke økes.

Forbi inntaket i Synna skal hele den naturlige vannføring, inntil 100 liter/s slippes så snart det er praktisk mulig etter 1. mai og senest 15. mai og slippet skal vare i perioden fram til 30. september.

Fra dammen ved Veslefossen, alternativt fra inntaket i Synna, skal det slippes nødvendig vann for å opprettholde en vannføring målt ved Grønvoll på 0,4 m³/s i perioden 1.oktober-30.april og 1 m³/s i perioden 1.mai-30.september.

Fra dammen i Kjøljuamagasinet skal slippes en minstevannføring på 1,5 m³/s i perioden 1.oktober-30.april og 3 m³/s i perioden 1.mai-30.september.

Dokka kraftverk kan om nødvendig pålegges stanset i perioden 15. september til 1. november. Samtidig må oppgangen av fisk til Dokka sikres ved slipp av lokkevann.

I perioden 21. august til 30. september skal vannføringen ved Kolbjørnshus ikke underskride 10 m³/s.

Det slippes vann fra Kjøljuva til 3 lokkeflommer à 3 døgn i Dokka etter følgende mønster: Hvis total vannføring fra Kjøljuva ikke har oversteget 10 m³/s i ett av de 7 siste døgn før datoene 28.august, 7.september og 17.september, skal det fra og med disse datoer og de to etterfølgende

døgn slippes så mye vatn at total vannføring fra Kjøljava blir 10 m³/s i gjennomsnitt det første døgnet og hvis mulig med en jevn nedtrapping av vannføringa i de to neste døgn.

Det tillates at fastsatte vannføringer ved Grønvoll kan underskrides med inntil 20 %, men dette skal kompenseres slik at samlet vannmengde over en 10-døgnperiode blir som fastsatt.

For øvrig kan manøvreringen foretas etter Oppland Energi Produksjon AS sitt behov.

3

Det avgis til den alminnelige fløting i vassdraget nødvendig vann dersom ikke framføringen av tømmeret ordnes på annen måte etter overenskomst eller skjønn.

4

Det skal påses at flom løp og tappeløp ikke hindres av is eller liknende samt at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander samt observeres og noteres om det forlanges nedbørmengder, temperatur, snødybde m.m. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan forlange å få tilsendt utskrift av protokollen som regulanten plikter å oppbevare så lenge reguleringen pågår.

5

Mulig tvist om forståelse av dette reglement avgjøres med bindende virkning av Olje- og energidepartementet.

6

Viser det seg at vannslippingen etter reglementet medfører skadelige virkninger for allmenne interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendig. Endringer i reglementet kan bare foretas etter at de interesserte har hatt anledning til å uttale seg.