



NVE

Postboks 5091, Majorstua
0301 Oslo
Hjemmeside: <https://www.nve.no>

Innsending av høringsuttalelse

Informasjonsside
For mer informasjon les mer på: NVEs hjemmeside
Fortsett med høringsuttalelsen <input checked="" type="checkbox"/> Ja

Kontaktinformasjon for virksomhet	
Organisasjonsnummer 927818558	Foretaksnavn KALVATN GRENDAUTVAL
Foretakets telefonnummer	Foretakets e-postadresse
Kontaktperson	
Navn SIVERT KALVATN	
Telefon 97180221	E-post klarasivert@gmail.com
Er kontaktperson tilknyttet et annet foretak, legg inn organisasjonsnummer.	
Organisasjonsnummer	Foretaksnavn

Saksopplysninger	
Innsending av høringsuttalelse til NVE.	
NVEs saksnr.: 201401566	Sakstittel Revisjon av konsesjonsvilkår - regulering av Mørevassdraget

Høringsuttalelse
<p>Høringsuttalelse</p> <p>Her på Kalvatn har vi eit felles privat vassverk (Kalvatn vassverk) som dei fleste eigedomane på Kalvatn nyttar som vassforsyning. Høgdebassenget ligg ved Kopa Kraftstasjon, og derifrå blir vatnet fordelt til abonnentane blant anna via 4 vassledningar som kryssar Kalvatn til ulike delar av området. I og med at vassledningane er lagt i grøft ut gjennom stranda til vatnet er ein avhengig av at vatnet held eit visst nivå for å unngå at dei fryser når det er kaldt. Disse ledningane vart lagt i ei tid då normalen var at vasstanden i Kalvatn var noko høgare om vinteren en det som blir praktisert i dag. Det er slik at dersom vasstanden kjem under kote 68,0 meter, so kan vassledningane fryse, og det har soklart veldig negative konsekvensar for innbyggjarane på Kalvatn. Vi meiner at det er unødvendig å tappe Kalvatn til lågare nivå enn 68,0 m i vinterhalvåret, og at t.d. sikring mot flaum ikkje er eit argument for å halde nivået så lavt, men at 68,0 m burde gi tilstrekkeleg "fribord". Dette er ved kort horisont. I lengre kuldeperiodar kan telen slå ned i stranda, slik at ledningane fryser også ved høgare vannstand enn nemt ovanfor. Reguleringa av Osdalsvatnet gir gode muligheter til å halde nivået på Kalvatn tilstrekkeleg oppe.</p> <p>For Kalvatn Grendautval</p>

Innsending av høringsuttalelse

Sivert Kalvatn

Høringsuttalelse som vedlegg

Last eventuelt opp fil med annen relevant informasjon

Vedlegg bilder