

Norges Vassdrags- Og Energidirektorat (nve)
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo

Deres ref.	Vår ref.	Saksbehandler	Dato
	24/9141 - 1	Anne Marit Stork	17.05.2024

Planendringssøknad - Uttak av vann fra Storelva/Storflateleva i Kilvik

Referanse 202111959-7

Vi viser til NVEs tillatelse til uttak av vann fra Storflateelva i Kilvik pr 11.09.2022 og dialog om behov for endringer, senest i teams-møte med Thomas Haugland fredag 10. Mai 2024.

Meløy kommune har ikke lyktes med å få til en frivillig avtale med grunneiere om gjennomføring av arbeider med planlagt vannuttak på kote 60. Vi har derfor i samarbeid med Helgeland smolt, funnet et alternativt vannuttak til industriformål lenge ned i elva på ca kote 11. Det nedre uttaket i konsesjonen, benevnt som supplerende uttak, endres ikke. Det vil bli utarbeidet en detaljplan, men vi har oppfattet at det var nødvendig å behandle endret vannuttak som en planendringssøknad og ber om godkjenning av endringen.

Beskrivelse av endringen

Nytt uttak på kote 11 vil i hovedsak bli utført på samme måte som planlagt med det opprinnelige tiltaket på kote 60. Det etableres en terskel for å heve vannspeilet til ca 1,5 m, slik at inntaket til enhver tid er neddykket. Det må sannsynligvis etableres en pumpestasjon på elvebredden.

Det nye uttaket på kote 11 vil være hovedkilde for vann til industriformål. I tillegg beholdes det nedre uttaket som supplerende kilde slik det var planlagt i konsesjonen.

Meløy kommune vurderer at det kan bli vanskelig å oppnå god nok kvalitet på drikkevannet når dette må hentes så langt ned i elveløpet som på kote 11. Eksisterende vannuttak på kote 60 beholdes derfor som reservekilde for drikkevannsforsyning/alminnelig vannforsyning til husstandene i området.

Samlet maksimalt uttak av vann avgrenses til 100 l/s i hht konsesjon.

Vi viser for øvrig til opprinnelig søknad om konsesjon av 26.01.2021, utfyllende opplysninger, NVEs vurderinger i behandlingen, høringsuttalelser fra Statsforvalteren i Nordland og Nordland fylkeskommune og selve konsesjonen.

Kart som viser planlagte uttak er vedlagt.

Konsekvenser av endingen i forhold til konsesjonen

Nytt vannuttak på kote 11 medfører at strekningen i Storelva (Storflateelva) som berøres med redusert vannføring reduseres fra ca 780 m til ca 75 m. Tiltak med graving av grøfter og andre arbeider på land langs Storelva vil også reduseres tilsvarende, og man unngår en ekstra elvekryssing av elva.

Det vil ikke være behov for arbeider ved eksisterende uttak av alminnelig vannforsyning ved kote 60. Vannbehovet for alminnelig vannforsyning er begrenset til noen få husstander i Kilvika.

Hydrologi

Vi kan ikke se at endret hoved-uttak av vann til kote 11 vil medføre endringer i forhold til hydrologi eller vurderinger i forhold til vannressursloven §18.

Naturmangfold

I NVEs behandling av konsesjonssøknaden konkluderes det med at området er sterkt preget av utbyggingen av Svartisen kraftverk og at ytterligere vannuttak på 100 l/s ikke vil gi nevneverdig virkning på naturmangfoldet. Meløy kommune vurderer at endringen av øvre vannuttak ikke vil endre på denne vurderingen, og at i den grad endringen påvirker vurderingen, vil dette i så fall være positivt for naturmangfoldet. Statsforvalteren har påpekt at det fortsatt er noe produksjon av fisk i nederste del av vassdraget og at anadrom strekning er ca 500 m. Nytt vannuttak plasseres ca 550 m fra utløpet av elva.

Vannforskriften

I konsesjonsbehandlingen ble det vurdert at vannuttaket ikke ville endre miljøtilstanden, eller hindre at miljømål i vassdraget nås, og at vannforskriften §12 derfor ikke kommer til anvendelse. Meløy kommune kan ikke se at endret vannuttak endrer på dette.

Landskap og friluftsliv

I konsesjonsbehandlingen ble det vurdert at tiltaket ikke vil påvirke fjordlandskapet, eller friluftslivet så lenge parkeringsplassen i nærheten av friluftsområdet ivaretas. Meløy kommune kan ikke se at endret vannuttak vil påvirke dette.

Kulturminner

Nordland fylkeskommune har i høringen til konsesjonen uttalt at tiltaket ikke vil berøre kjente kulturminner. Meløy kommune kan ikke se at endre vannuttak på kote 11 vil endre denne vurderingen.

Samfunnsmessige virkninger

I konsesjonsbehandlingen er det konkludert med at konsesjonen vil gi Meløy kommune muligheten til å forsyne næringsområdet i Kilvika med vann til industriformål, og at dette vil gi mulighet for nye arbeidsplasser og gi stor samfunnsnytte. Meløy kommune kan ikke se at endret plassering av vannuttak påvirker denne konklusjonen.

Oppsummering

Meløy kommune kan ikke se at endret vannuttak fra kote 60 til kote 11 vil endre forutsetningene for konsesjonen i negativ retning. Tvert imot mener vi endringen av tiltaket vil være positivt på alle områder, bortsett fra for næringsaktøren (Helgeland smolt) som vil få merkostnader med pumping av vann.

Vi ber om en raskest mulig behandling av planendringen.

Med hilsen

Anne Marit Stork
avdelingsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Vedlegg

Kart som viser elveinntak Kilvik