

**NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)**

Postboks 5091 Majorstua  
0301 OSLO

**Per Arne Vada**

per.vada@statnett.no  
Vår ref: 2026/1514-3  
Deres ref: 202320340-6

**Høring - Konsesjonssøknad - Ny 132 kV Orkdal-Gjølme og nye Gjølme transformatorstasjon - Tensio TS**

Statnett viser til brev datert 11.08.2026 vedrørende konsesjonssøknad for ny 132 kV Orkdal-Gjølme og nye Gjølme transformatorstasjon.

**Statnetts merknad til konsesjonssøknad**

Den nye ledningen er planlagt fra Orkdal stasjon hvor Statnett har nedtransformering fra transmisjonsnett til regionalnettet. Statnett utfører nå en større oppgradering av Orkdal stasjon, med overgang til 420 kV tosidig forsyning inn til stasjon og økt transformeringskapasitet som øker kapasiteten for tilknytning av nytt forbruk og produksjon i underliggende nett fra stasjonen.

Gitt Tensios tentative fremdriftsplan kan det være en overlapp i tid med Statnetts prosjektaktivitet i Orkdal, og det er viktig at dette er godt koordinert. Det er også viktig at Tensios planer for ledningen fra Orkdal er godt koordinert med hvordan 420 kV-anlegget er planlagt bygget i det pågående prosjektet.

Anleggenes funksjonsegenskaper er gjenstand for offentlig rettslig vedtak av systemansvarlig iht. forskrift om systemansvaret §14. Anleggene tillates ikke idriftsatt uten slikt vedtak, ref. veiledning gitt på våre [nettsider](#)<sup>1</sup>.

Konsesjonær har ansvaret for å avklare anleggenes funksjonalitetsegenskaper før anleggene settes i bestilling, det vil si i god tid før planlagt idriftssettelse.

**Nærføring, kryssing og anleggsarbeid nært høyspentanlegg skal avklares med ledningseier**

Krysninger av Statnetts ledningsanlegg skal avklares gjennom egen avtale, og vi ber om å bli kontaktet vedrørende dette slik at det kan avklares videre. Statnett har krav til utførelse (master, kabling mv) avhengig av spenningsnivå, også for krysningvinkler.

---

<sup>1</sup><https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/praktisering-av-systemansvaret/soknad-om-idriftsettelse-av-anlegg-fos-14/>

Kontaktperson er Kåre Eidem med epostadresse [kare.Eidem@statnett.no](mailto:kare.Eidem@statnett.no) og telefon 23 90 34 35.

Statnett har krav om at nye ledninger som skal føres i parallell med Statnetts anlegg skal ha en avstand på 20 meter mellom ytterfasene til ledningsanleggene.

Det er en varslingsplikt for slikt arbeid dersom det skal foregå nærmere enn 30 meter målt horisontalt fra nærmeste strømførende line. Statnett skal da kontaktes seinest 6 uker før planlagt oppstart av arbeidet, slik at befarer kan gjennomføres og avtale om aktuelle sikkerhetstiltak kan inngås. Se ellers veiledning på Statnetts [nettside](#)<sup>2</sup>

Er det spørsmål knyttet til Statnetts høringsuttalelse eller andre forhold det ønskes informasjon om kan saksbehandler Per Arne Vada kontaktes epost: [per.vada@statnett.no](mailto:per.vada@statnett.no).

**Med vennlig hilsen**

**Per Arne Vada**

Regionale planer Nord, Midt og Øst

---

<sup>2</sup> <https://www.statnett.no/om-statnett/vart-hms-arbeid/arbeid-nar-hoyspentanlegg/>