

NVE

Innsendt dato: 12.04.2024

Referansenummer: AJRVOC

## Innsending av høringsuttalelse

Informasjonsside	
Fortsett med høringsuttalelsen	Ja

Kontaktinformasjon for virksomhet	
Organisasjonsnummer	999528090
Foretaksnavn	HANS KRISTIAN WOLDSTAD
Adresse	Flesakerveien 98
Postnummer	3320
Poststed	VESTFOSSEN
Foretakets telefonnummer	Ikke angitt
Foretakets e-postadresse	hkw@fabritius.no
Fornavn	HANS KRISTIAN
Mellomnavn	Ikke angitt
Etternavn	WOLDSTAD
Telefon	40405064
E-post	woldst@hotmail.com
Organisasjonsnummer	Ikke angitt
Foretaksnavn	Ikke angitt

Saksopplysninger	
NVEs saksnr.:	202303971
Sakstittel	Eiker transformatorstasjon

Høringsuttalelse	
Høringsuttalelse	<p>Hei.</p> <p>Ønsker at følgende punkter avklares:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Høyde på ledninger. Ledningene må være tilstrekkelig høye slik at det ikke er fare for overslag hvis man får stopp på landbruksmaskiner under ledninger. Har opplevd at det er overslag når jeg stopper med tresker under ledninger.</li><li>- Vanningsanlegg. Det er ingen restriksjoner på bruk av vanningsanlegg i dag. Forventer at dagens situasjon fortsetter.</li><li>- GPS. Opplever problemer med at GPS systemet ikke fungerer/ faller ut under ledninger. Størst problem hvis man får stopp og skal inn på en ny "kjørelinje" når man er under ledningene. Det vil bli utvidet bruk av GPS styring i fremtiden, så dette må tas hensyn til. Det nye feltet med master vil være betydelig bredere enn tidligere.</li></ul>
Høringsuttalelse som vedlegg	Ikke angitt
Vedlegg av bilder og kart	