



NVE

TAFJORD KRAFTVARME AS
Postboks 1500
6025 ÅLESUND

Vår dato: 13.11.2025

Vår ref.: 202001537-18 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Oversendelse av endret fjernvarmekonsesjon for fjernvarmeanlegg i Ålesund

NVE gir Tafjord Kraftvarme AS tillatelse til endret fjernvarmekonsesjon for deres fjernvarmeanlegg i Ålesund.

Endringen innebærer en effektøkning på en avfallskjel fra 22 MW til 25,3 MW. Etter NVEs vurdering er det ingen vesentlige negative virkninger av endringen.

Søknaden

Tafjord Kraftvarme AS søkte 08.10.2025 om endret konsesjon for fjernvarmeanlegg i Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylke. Formålet er å bytte ut en avfallskjel som har fått betydelig slitasje.

Dagens anlegg består av avfallskjeler, oljekjel, el-kjeler og akkumulatortank. Det søkes om å øke kapasiteten i en eksisterende avfallskjel fra 22 MW til 25,3 MW.

NVEs behandling og høringsuttalelser

NVE legger til grunn at den omsøkte endringen skal gjennomføres inne i et allerede etablert bygg med fjernvarmeanlegg, og ikke vil ha vesentlige virkninger for tredjepart. Vi har derfor unnlatt å kunngjøre og høre saken, jf. energiloven § 2-2.

NVEs vurderinger

Etablering av ny varmesentral

Det kommer frem av søknaden at oppgraderingen er et nødvendig vedlikeholdstiltak som gir økt effektutnyttelse uten økt brenselsbehov. NVE legger derfor til grunn at tiltaket ikke vil føre til økte utslipp til luft.

Videre står det i søknaden at tiltaket ikke medfører endringer utenfor eksisterende bygg ved Grautneset energigjenvinningsanlegg. NVE vurderer at tiltaket ikke vil ha virkninger for tredjepart.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Naturmangfold

Ettersom tiltaket ikke medfører endringer utenfor eksisterende bygg, vurderer søker at tiltaket ikke vil ha konsekvenser for natur.

NVE støtter seg til søkers vurdering, og anser at det ikke er behov for en vurdering av de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12.

Naturfare

NVE konstaterer at tiltaket skal etableres inne i eksisterende bygningsmasse, og ikke vil medføre nye arealinngrep. Anlegg som konsesjonsbehandles i medhold av energiloven er fritatt kommunal byggesaksbehandling, jfr. SAK10 § 4-3. Kravene i Plan- og bygningsloven (PBL) §§ 29-5, 29-7 og TEK17, herunder kap. 7 om sikkerhet mot naturpåkjenninger, gjelder likevel for tiltak som behandles etter energiloven. Det følger av PBL § 29-5 at ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det ferdige tiltaket oppfyller krav til sikkerhet, helse, miljø og energi, og slik at vern av liv og materielle verdier ivaretas. NVE konstaterer at det er tiltakshavers ansvar å sørge for at både anlegget og tredjepart sikres mot naturfare i henhold til TEK17. Dette gjelder både for varmesentraler og fjernvarmenett. For kvikkleire gjelder også krav gitt i NVE sin veileder 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred».

NVEs vedtak og vilkår

Med bakgrunn i søknaden, høringsinnspill og våre vurderinger ovenfor finner NVE at det med hjemmel i Energiloven §5-1 kan gis konsesjon til endret konsesjon.

Det gis tillatelse til å oppgradere en avfallskjel som vil øke installert effekt i avfallskjelen fra 22 MW til 25,3 MW.

Endret konsesjon er oppdatert med vilkår i henhold til dagens praksis. Konsesjonen med kartvedlegg er vedlagt dette brevet, og kan lastes ned på NVEs nettsted for denne saken:

<https://www.nve.no/382/A>

Krav om underretning

NVE pålegger herved konsesjonær å underrette grunneiere/rettighetshaverne og andre berørte som ikke står på kopi i dette brevet om tillatelsen. Underretningen skal etter forvaltningsloven gi opplysninger bl.a. om klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens dokumenter. Kopi av underretningen skal sendes NVE.

Om klage og klagerett

Se vedlegg om klageadgang.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Med hilsen

Kim Robin Holm
seniorrådgiver

Bjørnar Vestvik
rådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

TAFJORD KRAFTVARME AS

Kopimottakerliste:

STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL

Møre og Romsdal fylkeskommune

STATENS VEGVESEN

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

ÅLESUND KOMMUNE

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.