

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO
Norway

Postadresse
Statkraft AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 Oslo
Norge

Besøksadresse
Lilleakerveien 6
0283 Oslo

Sentralbord
24 06 70 00

Deres ref./dato

Vår ref.
Ingunn Granstrøm

Sted/dato
Oslo, 26.06.2026

www.statkraft.no
post@statkraft.com

ORG. NR.: NO-987 059 699

SØKNAD OM MIDLERTIDIG TILLATELSE - SENKING AV HOLBUVATN UNDER LRV

Statkraft søker med dette om dispensasjon fra manøvreringsreglementet for Aura til Lilledalsvassdraget (fastsatt ved kgl. resolusjon 31. juli 1953), for å kunne fravike laveste regulerte vannstand (LRV) i Holbuvatn i forbindelse med nødvendige undersøkelser og utbedringer av dam Holbuvatn og Aura vannvei.

Holbuvatn reguleres mellom HRV kote 793,1 og LRV kote 777,4 (lokale høyder).

I forbindelse med reparasjonsarbeider på bunntappeluken ved dam Holbuvatn er det behov for nedtapping av magasinet for å sikre tilkomst og forsvarlige arbeidsforhold i henhold til arbeidsmiljølovens krav. For å etablere tilfredsstillende adkomst vurderes det nødvendig å senke vannstanden til om lag 0,5 m under LRV. Lokalt tilsig vil bli ledet vekk via driftstunnelen.

Det planlegges også befarings- og inspeksjonsarbeid i tilhørende tunnel, noe som medfører behov for å opprettholde redusert vannstand i deler av perioden.

Statkraft søker derfor om å senke magasinet i perioden 04.09–02.10.2026. Det forventes at vannstanden vil ligge under LRV i deler av denne perioden. Vannstanden blir hevet over LRV så fort arbeidet er utført.

Alle vannstands- og vannføringsendringer vil gjennomføres gradvis for å redusere risikoen for stranding av fisk og andre vannlevende organismer, men det resterende vannspeilet sikrer overlevelse av lokale bestander. Tidsrommet er tett på gytetidspunktet for ørret i Holbuvatn, så man vil etterstrebe så kort tid med nedtapping som mulig og rask oppfylling igjen. Undersøkelser i 2007 vurderte at Vakkerdalselva bidro med god nok naturlig rekruttering til vannet og pålegget om utsetting ble avsluttet. Det er vurdert at tiltaket i den aktuelle perioden ikke vil medføre vesentlige negative konsekvenser for friluftsinteresser eller øvrige miljøverdier.

Vi viser til tidligere søknader og tilhørende tillatelser for tilsvarende tiltak:

- Søknad datert 10.08.2006 og NVEs tillatelse 15.08.2006 (NVE 200602733-2 ktv/sbi)
- Søknad datert 24.05.2013 og NVEs tillatelse (201303590-5 kv/maca)
- Søknad datert 10.09.2025 og NVEs tillatelse (202518350-4)

Berørte parter vil bli varslet direkte. Informasjon om tiltaket vil også publiseres på relevante nettsider, herunder i samarbeid med kommunen.

Med vennlig hilsen

Ingunn Granstrøm
Produksjonssjef Region Midt

Vedlegg

Vedlegg 1 Kart

Vedlegg 2 Tegninger

- Aura Vannvei
- Holbu arrangementtegning