



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Hofseth Aqua AS

Organisasjonsnummer: 828 764 292

Dato: 11.11.2025

Varighet: 17.06.2051

Referanse: NVE 202507797-8

Kommuner: Stranda og Fjord

Fylke: Møre og Romsdal



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 10. april 2025. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Hofseth Aqua AS tillatelse til elektrifisering av oppdrettsanleggene Urdaneset, Skjortneset, Overåneset og Vindsnes. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

1. Urdaneset oppdrettsanlegg i Stranda kommune med:

- En om lag 3,1 km lang sjøkabel med nominell spenning 22 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende TXRA 3 x 25mm²
- Transformator med omsetning 22/22 kV og ytelse 0,63 MVA på land
- Transformator med omsetning 22/0,4 kV og ytelse 0,63 MVA på oppdrettsanlegget
- To 22 kV bryterfelt
- Nødvendig høyspenningsanlegg

2. Skjortneset oppdrettsanlegg i Fjord kommune med:

- En om lag 4,7 km lang sjøkabel med nominell spenning 22 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende TXRA 3 x 25mm²
- Transformator med omsetning 22/22 kV og ytelse 1,25 MVA på land
- Transformator med omsetning 22/0,4 kV og ytelse 0,63 MVA på oppdrettsanlegget
- To 22 kV bryterfelt
- Nødvendig høyspenningsanlegg

3. Overåneset oppdrettsanlegg i Stranda kommune med:

- En om lag 2,2 km lang sjøkabel med nominell spenning 22 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende TXRA 3 x 25mm²
- Transformator med omsetning 22/22 kV og ytelse 0,63 MVA på land
- Transformator med omsetning 22/0,4 kV og ytelse 0,63 MVA på oppdrettsanlegget.
- To 22 kV bryterfelt
- Nødvendig høyspenningsanlegg



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

4. Vindsnes oppdrettsanlegg i Fjord kommune med:

- En om lag 2,4 km lang sjøkabel med nominell spenning 22 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende TXRA 3 x 25mm²
- Transformator med omsetning 22/22 kV og ytelse 0,63 MVA på land
- Transformator med omsetning 22/0,4 kV og ytelse 0,63 MVA på oppdrettsanlegget
- To 22 kV bryterfelt
- Nødvendig høyspenningsanlegg

Anleggene til oppdrettsanleggene skal i hovedsak bygges i traséene som fremgår på kartene merket «Oversiktskart – Urdaneset», «Oversiktskart – Skjortneset», «Oversiktskart – Overåneset» og «Oversiktskart – Vindsnes» av 10.03.2021, vedlagt denne konsesjonen. Nettstasjonene på land tilknyttet oppdrettsanleggene Overåneset og Vindsnes skal i hovedsak bygges etter dimensjonene i kart merket «Målskisse MG3000».

Anleggskonsesjon meddelt Hofseth Aqua AS 17.06.2021, NVE-ref. 202016053-23, bortfaller herved.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Varighet

Konsesjonen gjelder til 17.06.2051.

2. Fornyelse

Konsesjonæren kan søke NVE om å fornye konsesjonen. Søknad om fornyelse skal sendes senest ett år før konsesjonen går ut. Hvis konsesjonæren ikke ønsker å fornye konsesjonen, må konsesjonær gi beskjed om dette innen samme frist.

3. Bygging og idriftsettelse

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget som beskrevet i denne konsesjonen og satt i drift innen 1 år fra endelig konsesjon.

4. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

5. Nedleggelse

Hvis konsesjonær ønsker å fjerne anlegget i løpet av konsesjonens varighet, må det søkes NVE om dette. Anlegget kan ikke fjernes før NVE har gitt nødvendige tillatelser.

6. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

7. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

8. Byggtekniske krav

Konsesjonær skal etablere transformatorbygget i samsvar med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840).



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

9. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.

10. Anleggsperiode Overåneset oppdrettsanlegg

Anleggsarbeidet for de elektriske anleggene ved Overåneset oppdrettsanlegg skal ikke foregå i gyteperioden for blålange (februar og mars).

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Tor Carlsen
fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.