

NJORD VANNKRAFT AS
Maridalsveien 366B

0881 OSLO

Vår dato: 28.08.2025

Vår ref.: 202308349-18 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir tillatelse til planendring for Storbekken kraftverk og overføring av Kjøltjønnbekken i Alvdal kommune, Innlandet fylke

Vi viser til søknad datert 15.08.2022. NVE gir tillatelse etter vannressursloven § 8 til å overføre Kjøltjønnbekken til inntak i Storbekken kraftverk, samt å øke slukeevnen fra 1,04 m³/s til 1,25 m³/s. NVE mener fordelene for allmenne og private interesser er større enn ulempene ved tiltaket, jf. kriteriene i vannressursloven § 25. NVE gir avslag til en reduksjon av pålagt minstevannføringskrav for Storbekken kraftverk.

Storbekken kraftverk er et mindre prosjekt med en antatt produksjon på ca. 5,5 GWh/år. Planendringen vil bidra til å øke produksjonen i Storbekken kraftverk med om lag 1 GWh/år. Etter NVE sitt syn er den største konsekvensen av overføringen knyttet til naturtypen gammel granskog med gamle trær, som vil bli direkte berørt. NVE forutsetter at arbeidet med å grave rørtraseen vil utføres på en slik måte at lokaliteten hensyntas og anser derfor tiltakets påvirkning på naturtypen som liten. Tiltaket ligger i Sønkkletten villreinområde og vil medføre økt aktivitet i anleggsperioden og mulig økt aktivitet i driftsfasen. Ved å sette vilkår om tidsbegrenset anleggsaktivitet og at veien til inntaket skal holdes stengt, mener NVE at de negative konsekvensene for villrein vil bli tilstrekkelig redusert. NVE legger også noe vekt på det akvatiske livet nedstrøms inntaket for overføringen i Kjøltjønnbekken. Vi mener at det med tilstrekkelig minstevannføringslipp er mulig å avbøte de negative konsekvensene for det akvatiske miljøet. NVE mener en økning i maksimal slukeevne, tilsvarende økningen Kjøltjønnbekken medfører, i liten grad vil påvirke vannføringen i Storbekken. NVE legger vekt på at ingen av høringspartene er imot planendringen. NVE merker seg også at planendringen vil være mer lønnsom enn det konsesjonsgitte tiltaket.

NVE har kontrollert det hydrologiske grunnlaget i søknaden, og er ikke enig i søkers vurdering om at den konsesjonspålagte minstevannføringen er fastsatt for høyt. NVE gir derfor ikke tillatelse til å redusere gjeldende minstevannføring i Storbekken. Uten endret minstevannføringskrav som omsøkt, vil planendringen bidra til å øke produksjonen i Storbekken kraftverk med om lag 1 GWh/år.

En nærmere begrunnelse for tillatelsen er gitt i vedlagte notat *Begrunnelse for vedtak*. I notatet har vi gitt merknader til vilkårene, og her finner du også krav til utforming av anlegget. Notatet er også tilgjengelig på NVEs nettside: www.nve.no/8898/V.



Denne tillatelsen gir ikke ekspropriasjonstillatelse. Tiltakshaver har selv ansvar for å avklare de privatrettslige forholdene til eventuelle andre rettighetshavere i området.

Orientering av grunneiere og rettighetshavere

NVE ber om at dette brevet med vedlegg så snart som mulig blir sendt til berørte grunneiere/rettighetshavere. Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles. NVE ber om å få en bekreftelse når dere har orientert berørte grunneiere og rettighetshavere, med dato for utsendelsen.

Videre saksbehandling

Før du overfører Kjølthjønnebekken til inntak i Storbekken kraftverk må du:

Få godkjent detaljplan

En detaljplan for miljø og landskap er en grundig beskrivelse av tiltaket, og hvordan det skal utføres. Anleggsarbeid må ikke settes i gang før detaljplanen er godkjent av NVE. Tiltakshaver har ansvar for at detaljplanen er i samsvar med konsesjonen, samt kommunal reguleringsplan og/eller arealplan. NVEs veiledere 4/2018 «Rettleiar til forskrift om internkontroll etter vassdragslovgjevinga» og NVEs digitale veileder «Detaljplan for vassdragstiltak – Miljø og landskap» er tilgjengelige på <https://www.nve.no/energi/tilsyn/miljoetilsyn-vassdragsanlegg/>. Søknad om detaljplan sendes til NVEs miljøtilsyn, som vil følge opp anlegget i plan-, anlegg- og driftsfase.

Få nødvendige tillatelser etter energiloven

Du har allerede anleggskonsesjon til Storbekken kraftverk. Samtidig med innsending av detaljplan må det foreligge en endelig avklaring fra netteier om at det er ledig kapasitet i lokalt og overliggende nett. Tilknytning av høyspenningsanlegg må være avklart med områdekonsesjonær. Detaljplanen vil ikke bli godkjent før dette foreligger.

Du må melde fra når kraftverket og overføringen settes i drift

Når kraftverket settes i drift, skal følgende skjema fylles ut og sendes til NVE: «Melding om idriftsettelse nye vannkraftverk eller opprustings- og utvidelsestiltak i eksisterende kraftverk». Hvis overføringen settes i drift etter kraftverket, må du sende nytt skjema. Skjemaet er tilgjengelig på <https://www.nve.no/om-nve/skjema-og-rapporteringsordninger/>. Kraftverk med generatorytelse over eller lik 100 kVA har registreringsplikt etter skattelovgivningen. All kraft produsert i slike anlegg er også avgiftspliktig. Mer informasjon finnes i «Årsrundskriv for avgift på elektrisk kraft», tilgjengelig på <https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/rundskriv-retningslinjer-og-andre-rettskilder/avgiftsrundskriv/>.

Mulighet til å klage

Vedtaket kan klages på. Se opplysninger om rett til å klage på siste side.

Med hilsen

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Ylva Bencze Rørå
fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

**Vedlegg**

- Begrunnelse for vedtak
- Vassdragskonsesjon etter vannressursloven for overføring av Kjøltjønnbekken

Mottakerliste:

NJORD VANNKRAFT AS - JON OLAV VOLDEN

Kopimottakerliste:

STATENS VEGVESEN

STATNETT SF

ALVDAL KOMMUNE

Villreinnemnda for Rondane og Sølnekletten - Marit Vorkinn

STATSFORVALTEREN I INNLANDET

INNLANDET FYLKESKOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.