

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)

Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Ingrid Helene Eivik

ingrid.eivik@statnett.no

Vår ref: 2026/802-2

Deres ref: 202422916-5

Svar på høring - Konsesjonssøknad om endret minstevannføring i Austerdalselva for Sørfjord I kraftverk. Ref. 202422916-5

Statnett viser til NVEs brev datert 28.4.26 vedrørende søknad om endret minstevannføring i Austerdalselva for Sørfjord I kraftverk i Hamarøy kommune, Nordland fylke.

I søknaden omtales det at endret minstevannføring kan gi høyere produksjonspotensial. Hvis tiltaket medfører effektendring større enn hva som er omsøkt tidligere, så blir produksjonsanlegget søknadspliktig iht. fos 14.

I tillegg stilles det krav om informasjonsutveksling til systemansvarlig i form av målinger og meldinger fra anlegget, iht. systemansvarsforskriften fos § 18.

Dersom tiltaket omfatter økt effektbehov for kraftverket på 1 MW eller mer skal det også søkes tilknyttende nettkapasitet om nettkapasitet.

Søknad om funksjonalitet iht. fos § 1, skjer uavhengig av prosessen for å søke om nettkapasitet.

Er det spørsmål knyttet til Statnetts høringsuttalelse eller andre forhold det ønskes informasjon om kan saksbehandler Ingrid Helene Eivik kontaktes på tlf.: 91556719 eller epost: ingrid.eivik@statnett.no.

Med vennlig hilsen

Ingrid Helene Eivik

Statnett SF

Regionale planer Nord, Midt og Øst