



SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS
Postboks 24
5401 STORD

Vår dato: 21.01.2020
Vår ref.: 201912846-5
Arkiv: 312
Deres dato: 21.01.2020
Deres ref.:

Saksbehandler:
Øystein Grundt
22959389oe@nve.no

Håfoss kraftverk i Etne - Rettelser i konsesjon og følgedokument

Vi viser til vårt vedtak av 16.01.2020 om tillatelse til planendring for Håfoss kraftverk. Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) har gjort oss oppmerksom på noen mindre feil i dokumentene. Nedenfor er de tre feilene listet, med vår kommentar til hver enkelt av dem.

1. Følg brev, side 7

- «Ut fra dette har vi ikke merknader til at kraftverket kan bygges med en minste slukeevne på 5,5 m³/s»
 - Jeg antar dette er en inkurie, og at det skal stå 1,45 m³/s.

NVEs kommentar: 1,45 m³/s er rett. Det fremgår av teksten til våre merknader om godkjenning av detaljplaner at vi kan akseptere dette som del av detaljplangodkjenningen.

2. I selve konsesjonsdokumentet:

- «Nedre kote Rullestadvatnet i vinterhalvåret satt til kote 94,9, det vil si lik høyde som sommerhalvåret.»
 - Jeg antar dette er nok en inkurie, og at det skal stå «94,4».

NVEs kommentar: Dette er en skrivefeil, og som all tekst i følgedokumentet som omhandler reguleringshøyden viser, så er det fortsatt en nedre kote på 95,4 i tiden 1. september – 31. mai som gjelder. Det fremgår også av tabell i post 1 i konsesjonsvilkårene at det er en reguleringshøyde på 1,0 meter i denne tiden av året.

3. Under tabellen for reguleringshøyder er det opplyst at høydene refererer seg til «NN 1954».

- Dette er feil. Som omtalt på side 6 i NVE sitt følgebrev, under merknader Post 1, er høydene referert høydesystem NN 2000

NVEs kommentar: Dette er også rett. Høydesystem skal være NN 2000. Det innebærer ikke annet enn at det er et oppdatert høydesystem som gjelder. Det gir ingen endring i reguleringshøyde for Rullestadvatnet.



NVE vil presisere at det her bare er gitt presiseringer til tillatelsen av 16.01.2020. Vi vil skrive ut et nytt konsesjonsdokument slik at post 1 om reguleringshøyder og høydesystem blir rett.

Det er for øvrig ingen reelle endringer, og klagefristen gjelder fortsatt fra vi fattet vedtak 16.01.2020.

Med hilsen

Rune Flatby
direktør

Øystein Grundt
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: Oppdatert konsesjonsdokument

Etne kommune
FYLKESMANNEN I VESTLAND
Naturvernforbundet i Hordaland
Rullestad Aktiv Fritid
SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS v/Magne Andresen
VESTLAND FYLKESKOMMUNE