



Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091
0301 OSLO

Saksbehandler, innvalgstelefon
Kari Tønset Guttvik, +47 73 19 92 05

Høring av søknad om midlertidig fravik fra manøvreringsreglement - Driva kraftverk i Sunndal kommune - Møre og Romsdal

Trønder Energi søker om midlertidig avvik fra manøvreringsreglementet for Gjevilvatnet og Driva kraftverk (Kgl. res 23.04.2004) i fire til fem uker i perioden 29. august til 13. november 2022.

Bakgrunn

Porten i tverrslaget ved Storli skal rehabiliteres, og det kan da ikke være vann i tunnelen. Driften, også minste pålagte driftsvannføring må stanse i perioden, og det vil ikke tilføres vann fra kraftverket til elva i Sunndalen kommune.

Statsforvalterens vurdering

Vedlikehold som dette er nødvendig. Vi spør likevel om det fins en helhetlig mangeårig plan eller strategi for vedlikehold hos regulanter, og om disse innehar «best practice» for miljø og landskap. Vi syns det er vanskelig å vurdere enkeltsaker som dette isolert sett.

Vannstanden i Gjevilvatnet i Oppdal kommune vil trolig være lavere, men innen relativt normal vannstand i perioden. Det kan hindre oppgang til noen gytebekker deler av tiden, men slike variasjoner er vanskelig å unngå i et reguleringsmagasin. Det er gjort tiltak fra regulantens side for å forsøke å lette fiskeoppgangen. Fiskeoppgangen i gytebekkene følges også i undersøkelser, noe som gir mulighet for tiltak om nødvendig.

Det pågår bevaringsarbeid for svært verdifull sjørret i Driva årlig, ved at den bringes over fiskesperra og er ment å fylle gytebestandsmålet i øvre Driva (hele Oppdal og deler av Sunndal). Denne fisken er «genbanken» for sjørrestammen i Driva til etter tiltakene mot lakseparasitten er ferdig ca år 2030. Kjemisk behandlingstiltak mot lakseparasitten *G. salaris* starter medio august 2022. Vi er tilfredse med at vannregimet i fraviksperioden er vurdert av fagmiljø og at det ikke vurderes å gi problemer for bevaringsarbeidet. Likevel er det fint om man gjør en risiko-konsekvensvurdering



knyttet til ekstremvær i perioden (tørke, ekstremnedbør, flom), for å kunne gjøre nødvendige tiltak ved uforutsette virkninger.

Med hilsen

Anne Sundet Tangen (e.f.)
seksjonsleder
Seksjon plan- og inngrepsforvaltning

Kari Tønset Guttvik
seniorrådgiver
Seksjon plan- og inngrepsforvaltning

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Miljødirektoratet
Oppdal kommune
Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Postboks 5672 Torgarden
Inge Krokanns veg 2

7485	TRONDHEIM
7340	OPPDAL