



Norges vassdrags- og energidirektorat

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Saksbehandler, innvalgstelefon

Frode Kroglund, 37 01 78 12

Uttalelse - tiltak i vassdrag - Sirdal - Guddilsvatn - midlertidig senkning av vannstand

Statsforvalteren uttalte seg til detaljplanen for ny dam Guddilsvatn 3. feb. 2023. I detaljplanen står det at Guddilsvatn må tappes ned under LRV i anleggsperioden.

I kongelig resolusjon datert 27. januar 2023 beskriver SKK at enkelte sidevassdrag til Sira har et redusert landskapsbilde og økosystem pga. lav vannføring sommerstid. Det står videre at det skal slippes 265 l/s til Guddilåna/Lilandsåna fra Guddilsvatn i perioden 1. juni –31. august. Nedenfor Sandevatn skal det slippes 50 l/s i perioden i perioden 1. juni –31. august.

Slik vi forstår teksten i kongelig res. skal det nå være en minstevannføring i området. Dette kan ikke uten videre tilfredsstilles i den perioden vannet er tappet ned. NVE må vurdere det juridiske i denne saken. Søker skriver at gjeldende konsentrasjon er fra 1963. Statsforvalteren antar at gjeldende konsesjon i dag er knyttet til kongelig res. gitt i 2023.

Nedtrapping av vannet og tørrlegging av bekker vil påvirke bunndyr negativt og «stresse» fisken med konsekvenser for fiskehelse. Dersom det er mulig å sikre vann til bekkene ber vi om at det gis pålegg knyttet til dette. Når innsjøen fylles, må det avklares om en i denne perioden velger å fylle innsjøen raskt, eller om en velger å gi bekken vann så tidlig som mulig. Statsforvalteren mener bekken bør få vann så tidlig som mulig slik at insekter som legger egg på høsten får vann å legge eggene i. Dette er forhold vi mener at utredningen kunne ha belyst bedre. Spesielt mener vi at man i større grad kunne fokusert på skadereduserende tiltak.

Med hilsen

Per Ketil Omholt (e.f.)
faggruppeleder art

Frode Kroglund
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent