

SFE PRODUKSJON AS
c/o Sogn og Fjordane Energi AS

Vår dato: 14.06.2022

Vår ref.: 202211687-2 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.: Per Helge Eikeland/Frank Ryland

Breimsvassdraget – søknad om avvik fra manøvreringsreglementet grunnet flomfare juni 2022

Vi viser til søknad av 13. juni 2022 om avvik fra manøvreringsreglementet i Breimsvassdraget grunnet flomfare våren/sommeren 2022.

SFE Produksjon AS begrunner søknaden med at det er fare for flom med høy vannstand i Breimsvatn grunnet store tilsig med nedbør og snøsmelting. SFE viser til prognoser med økende temperaturer og forventer høy vannføring i vassdraget framover. De viser også til bekymringsmeldinger vedrørende hytter og campingvogner nær vannkanten av Breimsvatn.

Breimsvatn er regulert mellom HRV på kote 61,14 og LRV på kote 59,34. I henhold til manøvreringsreglementets post 2 gitt ved kgl.res. av 16.02.1979 gjelder følgende:

«I tida frå vårflaumen byrjar – men seinast frå 1.mai – 1. oktober skal dammen så vidt råd er manøvrerast slik at vasstandane i Breimsvatnet og vassføringa i elva til kvar tid ligg nær tilhøva som ville vore utan regulering. Regulanten skal syta for at den naudsynte utrekning for rekonstruksjon av dei naturlege tilhøve blir gjennomført.»

Ut fra reglementet er det utarbeidet vannføringstabeller som kraftverket og flomluke på Trysilfossen blir manøvrert etter. SFE søker om å avvike fra gjeldende tapperegime for å få en buffer i Breimsvatnet og dermed mindre vannstandsstigning.

Det opplyses om at vannstanden i Breimsvatnet per 13.06.2022 ligger på kote 61,77. Det søkes om avvik fra manøvreringsreglementet frem til vannstanden når HRV på kote 61,14.

SFE mener en slik økt flomavledning ikke vil ha nevneverdige ulemper for brukerne nedstrøms Trysilfossen. Fiskeinteressentene i Gloppenelva vil bli varslet om en eventuell økning i vannføring.

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 40 når det er fare for skadeflom i vassdrag. NVE viser til at tilsvarende søknad og tillatelse ble gitt i Breimsvassdraget i 2015 og 2020.



NVE bekrefter at vannføringsprognosene for stasjoner i vassdraget og i nærheten er høye. NVEs scenariokjøringer gir ikke stor sannsynlighet for vårflo, men ventet nedbør og snøsmelting kan føre til økende vannføring i dagene som kommer. NVE mener derfor at SFEs søknad virker fornuftig og er i tråd med NVEs anbefalinger til regulantene til å sørge for at reguleringsmagasiner har flomdempende effekt i forbindelse med snøsmeltingen.

NVE gir på denne bakgrunn SFE Produksjon AS tillatelse etter vannressursloven § 40 til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Breimsvassdraget våren/sommeren 2022.

Tillatelsen gjelder frem til vannstanden når HRV på kote 61,14, og på følgende vilkår:

- Det skal føres protokoll over flomavledningen i den perioden det avvikes fra reglementet.
- SFE Produksjon AS skal forholde seg til det ordinære reglementet så snart faren for skadeflo er over.
- Berørte parter skal informeres når tappingen/vannstanden fraviker fra det normale for årstiden, eventuelt gjennom kunngjøring i lokale aviser og på SFEs hjemmesider.
- NVE forutsetter at SFE Produksjon AS har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.
- Det forventes at SFE følger nøye med i utviklingen av snøsmelting og flomforhold, og eventuelt endrer tappingen hvis utviklingen blir vesentlig annerledes enn dagens beregninger viser. Vi ber om å bli holdt orientert om situasjonen i vassdraget

Med hilsen

Ingrid Haug
Seniorrådgiver

Godkjent av Carsten Stig Jensen
Seksjonssjef

Inga Katrine Nordberg
Direktør

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

**Mottakerliste:**

SFE PRODUKSJON AS

Kopimottakerliste:

Gloppen kommune

STATSFORVALTAREN I VESTLAND



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 veker frå den dagen vedtaket kom fram til deg. Dersom vedtaket ikkje har kome fram til deg, startar fristen å gå frå den dagen du fekk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkeleg at du postlegg klagen før fristen går ut. Klagen kan ikkje handsamast dersom det har gått meir enn 1 år sidan NVE fatta vedtaket.
Du kan få grunngjeving for vedtaket	Dersom du har fått eit vedtak utan grunngjeving, kan du be NVE om å få ei grunngjeving. Du må be om grunngjevinga før klagefristen går ut.
Kva skal med i klagen?	Klagen bør vere skriftleg. I klagen må du: • Skrive kva for vedtak du klagar på. • Skrive kva for eit resultat du ønsker. • Opplyse om du klagar innanfor fristen. • Underteikne klagen. Dersom du brukar ein fullmektig, kan fullmektigen underteikne klagen. I tillegg bør du grunngje klagen. Dette betyr at du bør forklare kvifor du meiner vedtaket er feil.
Du kan få sjå dokumenta i saka	Du har rett til å sjå dokumenta i saka, med mindre dokumenta er unnateke offentlegheit. Du kan ta kontakt med NVE for å få innsyn i saka.
Vilkår for å gå til domstolane	Dersom du meiner vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan berre gå til søksmål dersom du har klaga på vedtaket til NVE, og klagen er avgjort av OED som overordna forvaltingsmyndigheit. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 månader sidan du sende klagen, og det ikkje skuldast forsøming frå di side at klagen ikkje er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrar vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekkja vesentlege og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innan 3 veker etter at klagevedtaket kom fram til deg.
Kven kan klage på vedtaket?	Dersom du er part i saka, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket dersom du har rettsleg klageinteresse i saka.
Kvar skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende han til NVE. E-postadressa til NVE er: nve@nve.no . NVE vurderer om vedtaket skal endrast. Dersom NVE ikkje endrar vedtaket vil vi sende klagen til OED.

Denne forklaringa bygger på forvaltningslova sine reglar i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.