

VEDLEGG 18

STATNETT:

"KVÆNANGEN KRAFTVERK - VILKÅRSREVISJON" (EPOST)

AV:

BJØRN HUGO JENSSEN (PLANKOORDINATOR NORD)

Ronald Hardersen

Fra: Bjørn Hugo Jenssen <bjorn.jenssen@statnett.no>
Sendt: 14. desember 2016 11:23
Til: Ronald Hardersen
Kopi: Hege B. Kristiansen
Emne: Kvæningen Kraftverk - vilkårsrevisjon

Hei

NVE har fattet vedtak om vilkårsrevisjon av noen av konsesjonene til Kvæningen Kraftverk, bl.a. de gode manøvreringsmulighetene som kraftverket har i dag. Statnett er bedt om å vurdere vårt syn på saken.

Statnett vurderer at Kvæningen Kraftverk har omtrent samme viktighet i nettet som Guolas Kraftverk har. De gode reguleringsmulighetene som kraftverkene har, er viktige i driften av nettet, både i tunglast og i lettlast, og spesielt ved uforutsette hendelser i nettet.

Sårbarheten vil bli betydelig redusert med ny 420 kV ledning til Balsfjord og videre til Skillemoen. Men hendelser i nettet nord for Balsfjord (inkl Tromsø), som følge av feil eller revisjoner på 420 kV ledningen, vil svekke forsynings sikkerheten i nettet, og de gode reguleringsmulighetene som disse kraftverkene har vil fortsatt være viktige for å kunne opprettholde sikker drift av nettet.

På denne bakgrunn vurderer Statnett det som svært viktig at de gode reguleringsmulighetene ved Kvæningen kraftverk videreføres»

Mvh
Bjørn Hugo Jenssen
Plankoordinator Nord
Nettutvikling
M +4741569445
D +4723903117
T +47 23 90 30 00

Statnett
Nydalen Allé 33, 0484 Oslo
PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo

Statnett.no