

NVE

Innsendt dato: 02.04.2023

Referansenummer: WUBWLL

Innsending av høringsuttalelse

Informasjonsside	
Fortsett med høringsuttalelsen	Ja

Personopplysninger	
Fornavn	STEIN
Mellomnavn	Ikke angitt
Etternavn	ØVSTEBØ
Er søker et selskap under stiftelse?	Ikke angitt

Saksopplysninger	
NVEs saksnr.:	202212731
Sakstittel	Øyra transformatorstasjon

Høringsuttalelse	
Høringsuttalelse	<p>Det vises til NVEs høring av søknad om konsesjon for Øyra transformatorstasjon i regi av Fagne. Norsk Hydro (Hydro) har betydelig kraftproduksjon og industrivirksomhet i det norske kraftsystemet. Hydro er eier av primærsmelteverket Sør-Norge Aluminium AS (Hydro Husnes), og dermed en direkte interesseaktør hva gjelder nevnte transformatorstasjon. Frist for å kommentere nevnte høring er den 2. april 2023. Hydro støtter på generelt grunnlag etablering av ny Øyra stasjon.</p> <p>Eierforhold</p> <p>Hydro Husnes eier i dag Husnes 300 kV stasjon inklusive 300 kV samleskinner, og underliggende spenningsnivåer, mens Statnett eier de to parallelle 300 kV ledningene mellom Blåfalli og Husnes stasjoner, samt 300 kV ledning fra Husnes stasjon og sørover mot Stord via Børtveit. Fagne har i dag uttak fra 24 kV samleskinne i Husnes stasjon, og forsyner lokal områdekonsesjonær (BKK). Etter planlagt etablering av Onarheim stasjon vil Husnes stasjon forsynes med to 300 kV ledninger fra Onarheim stasjon. Nye ledninger fra Onarheim stasjon til Husnes stasjon vil inngå i transmisjonsnettet, som følge av uttak til lokal områdekonsesjonær via nevnte 24 kV skinne i Husnes. Fagne har bekreftet at de vil opprettholde sitt uttak fra nevnte 24 kV skinne, selv etter etablering av ny Øyra transformatorstasjon.</p> <p>Grunneieravtaler</p> <p>Hydro har siden 2019 hatt samarbeidsavtale med Statnett og Fagne om utvikling av ny nettløsning på Husnes. Øyra transformatorstasjon vil kreve areal av Hydro Husnes. Hydro har pågående dialog med Fagne med sikte på å komme frem til minnelig avtale om håndtering av det aktuelle areal. Hydro vil fremheve viktigheten av at en minnelige avtale i all hovedsak inngås så langt det lar seg gjøre, fremfor å benytte ekspropriasjon. Hydro har god dialog med Fagne om de nevnte forhold så langt.</p>
Høringsuttalelse som vedlegg	Ikke angitt
Vedlegg av bilder og kart	