

From: Bjørn Opheim <bjorn.opheim@akershusenergi.no>
Sent: onsdag 5. mai 2021 14.57
To: Anne Johanne Rognstad; NVE
Cc: Jørn Melbye; Asim Dindic; Udnæs, Hans Christian; Trond Andresen
Subject: Bingsfoss dam - Søknad om å senke overvannet fra kote 106.50 til 106.00 fra mandag 10.05.21. til tirsdag ettermiddag/kveld 11.05.21

Hei,

Bingsfoss dam – søknad om å senke overvannet fra kote 106,50 til 106,00 fra mandag 10.05.21. til tirsdag ettermiddag/kveld 11.05.21

Søknaden gjelder etterarbeider i forbindelse med rehabilitering av klapp Luke 3, da det har oppstått noen saker som må utbedres etter at nåledam er fjernet og Luke er trykk satt.

Nøkkeldata:

- Bingsfoss dam ligger i Lillestrøm kommune
- Dammen er i konsekvensklasse 1
- Dammen har installert 4 klappeluker, 1 tømmerluke og to overløpsterskler som flomavledningsevne
- HRV = 106,5
- Iht. konsesjon kan eier regulere 10 cm over og under HRV, utover dette må man søke NVE.

Prognose for vannføring 10.05 – 11.05:

For søknaden er det tatt utgangspunkt i Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) sin vannføringsprognose som sier 530 - 580 m³/s, vi har lagt oss på 600 m³/s i denne søknaden (for å ha litt å gå på).

Videre prognoser viser at flommen er i gang og vannføringen stiger raskt i slutten av uken. GLB er orientering om søknaden og får kopi av denne søknaden.

Søknaden gjelder:

Gjennom hele vinteren har det pågått rehabiliteringsarbeider på Klapp Luke 3 ved Bingsfoss dam. Etter fjerning av nåledam og trykksetting av Luke, ser vi at det må utføres noen mindre justeringer samt litt maling nedstrøms luke. Ved utførelse av arbeidene er det nødvendig å senke vannstanden til kote 106,00 (50 cm). Dette for å kunne ivareta sikkerheten for mannskapet og utstyret som skal utføre arbeidet, og er i henhold til vår interne instruks for arbeid bak flomluker og terskler.

Senkningen av vannstanden fra kote 106,50 til kote 106,00 gjøres ved å senke 25 cm pr. døgn og starter morgen lørdag 08.05.21 og vil nå kote 106,00 morgen mandag 10.05.21. Etter at arbeide er utført, ettermiddag/kveld den 11.05.21 heves vannstanden opp til normal vannstand kote 106,50.

Vi kan ikke se at denne nedsenkningen har noen innvirkning for andre parter eller miljø i elva.

Med vennlig hilsen

Bjørn Opheim
Driftsjef

Akershus Energi Vannkraft AS



T: 63 82 33 00

M: +47 92 40 70 86

E: bjorn.opheim@akershusenergi.no

A: Pausvegen 6, 1927 Rånåsfoss

W: www.akershusenergi.no

Akershus Energi – Legal disclaimer

Innholdet i denne e-posten er ment for mottakeren/mottakerne. Dersom du ved en feil skulle ha mottatt den, vær vennlig og gjør oss oppmerksom på dette. Vi ber deg i tillegg om å slette e-posten.