

Anleggskonsesjon

Meddelt:

KVALHEIM KRAFT DA

Organisasjonsnummer:

Dato: 24.05.2023

Varighet: Inntil tre år fra Mehuken testturbin har levert sin første kWh til kraftnettet

Ref.: 202218890-48

Kommune: Kinn

Fylke: Vestland



Vi viser til søknad av 25.10.2022. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Kvalheim Kraft DA tillatelse til etablering og drift av Mehuken testturbin. Vedlagte notat gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven^[1] § 3-1, energilovforskriften^[2] § 3-1 og delegering av myndighet fra Olje- og energidepartementet av 31. oktober 2019^[3].

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge, eie og drive følgende anlegg i Kinn kommune:

- Mehuken testturbin med installert effekt på inntil 1 MW og totalhøyde på maksimalt 65 meter.
- En transformatorstasjon med omsetning 0,69/22 kV.
- Jordkabler med spenningsnivå 22 kV mellom ny transformatorstasjon ved Mehuken testturbin og eksisterende kabelanlegg i Mehuken vindkraftverk.
- Øvrige nødvendig høyspenningsanlegg.
- Nødvendig øvrig arealinngrep, herunder kranoppstillingsplasser ved vindturbinene, riggarealer mm.

Anleggene skal bygges i tråd med kart og beskrivelser i søknaden av 25.10.2022. Kart som viser testturbinens plassering, følger som vedlegg til dette konsesjonsdokumentet.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages, se informasjon om rett til å klage på siste side.

Inga Katrine Johansen Nordberg
direktør

Svein Grotli Skogen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

^[1] lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m.

^[2] forskrift av 7.desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m.

^[3] FOR-2019-10-31-1455



Vilkår

De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for konsesjonæren. I tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår:

1. Varighet

Konsesjonen gjelder fra datoen for endelig konsesjonsvedtak og i inntil tre år fra Mehuken testturbin har levert sin første kWh til kraftnettet (jf. vilkår 12 nedenfor).

2. Byggefrist og informasjon om byggestart

Byggingen av anlegget må være påbegynt innen ett år fra endelig konsesjonsvedtak. NVE kan utsette denne fristen én gang med inntil ett år etter søknad fra konsesjonær, dersom det foreligger særlige hensyn.

Konsesjonær skal orientere NVE om når byggingen av anlegget starter. NVE skal også orienteres ved viktige eller kritiske faser.

Konsesjonen bortfaller uten videre dersom arbeidet med testturbinen ikke er satt i gang innen den fastsatte fristen. Konsesjonen bortfaller ikke uten videre dersom fristen oversittes mens søknad om utsatt frist er til behandling.

3. Kart

Konsesjonær skal sende følgende kartdata for testturbinen til NVE før produksjonsstart, jf. vilkår 12 nedenfor:

- Shapefile med turbinpunktet som et punkt. Shapefilen må være georeferert i Euref'89 UTM sone 33 (wkid = 25833). Minste krav for at det skal være en fungerende shapefil er at den består av filene .shp, .dbf, .shx og .prj.

4. Sluttrapport

Konsesjonær skal utarbeide en sluttrapport og sende denne til NVE innen ett år etter at testturbinen er tatt ned. Rapporten skal dokumentere at området er istandsatt og tilbakeført som beskrevet i søknad av 25.10.2022 og NVEs notat Bakgrunn for vedtak av 24.5.2023. Mal for sluttrapport finnes på nve.no.

5. Krav til vindturbinenes utseende og overflate

Vindturbinen (tårn, maskinhus og rotorblader) skal ha lys farge (hvite/grå) og ha matt overflate. Det skal ikke være firmamerker eller annen reklame på utsiden av vindturbinene.

6. Minimumsavstand

Vindturbinen skal plasseres minimum 800 meter fra eksisterende boliger og fritidsboliger.

7. Beitedyr

Konsesjonær skal gjennomføre anleggsarbeidet slik at det medfører minst mulig ulemper for beitedyr i området. Dette gjelder både ved etablering av testturbinen, ved skifte av rotorblader underveis i driftsperioden og ved nedlegging. Konsesjonær skal ta kontakt med Nordsida Beitelag før anleggsarbeid igangsettes for å avklare hvordan arbeidet kan gjennomføres med minst mulig



ulempes for beitedyr. Dersom konsesjonær og beitelaget ikke blir enige om hvordan anleggsarbeidet kan hensynta dyr som beiter i området, kan NVE kontaktes.

8. Støy

Støynivået ved bygninger med støyfølsom bruk skal ikke overstige L_{den} 45 dB, jf. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) og beregningsmetoder i Miljødirektoratets veileder M-2061.

Konsesjonær skal gjennomføre emisjonsmålinger og støyberegninger i tråd med Miljødirektoratets veileder M-128 så snart som mulig etter at testturbinen er satt i drift. Senest to måneder etter at testturbinen er satt i drift skal konsesjonær sende dokumentasjon til NVE som viser at grenseverdien ikke overskrides.

Dersom gjennomførte emisjonsmålinger og støyberegninger viser at grenseverdien overskrides, skal tiltakshaver innen samme frist foreslå avbøtende tiltak. Det samme skal gjøres senest to måneder etter at testturbinen blir satt i drift igjen etter at den er bygget om ca. halvveis i testperioden.

NVE kan pålegge konsesjonær å gjennomføre avbøtende tiltak som er nødvendige for at grenseverdien skal overholdes for bygninger med støyfølsom bruk.

9. Skyggecast

Omfanget av faktisk skyggecast ved bygninger med skyggefølsom bruk skal ikke overstige åtte timer per år eller 30 minutter per dag, i henhold til NVEs veileder om skyggecast fra vindturbiner.

10. Elektronisk kommunikasjon

Konsesjonær skal gjennomføre avbøtende tiltak dersom det oppstår skadelig interferens på eksisterende elektroniske kommunikasjonsnett og - tjenester. Tiltakene skal planlegges, beskrives og gjennomføres i samråd med berørte ekom-aktører og i tråd med føringer i [retningslinjene for ivaretagelse av ekom](#). Eventuelle tiltak må være godkjent av NVE før de kan gjennomføres.

11. Forsvaret

Forsvarets nasjonale operative ledelse kan, som følge av en krise- eller krigssituasjon, beslutte at rotoren på vindturbinen skal stanses. De økonomiske tap som følger av produksjonsstansen kan ikke belastes Forsvaret.

12. Melding om produksjonsstart og permanent driftsstans av vindturbiner til NVE

Konsesjonær skal sende skriftlig melding til NVE med dato for når vindturbinen begynte å levere strøm til kraftnettet. Melding skal sendes innen en måned fra datoen første kWh ble levert til kraftnettet. Konsesjonær skal også sende skriftlig melding til NVE med dato for når vindturbinen blir tatt permanent ut av drift. Meldingen skal sendes innen en måned fra datoen vindturbinen ble tatt ut av drift.

13. Kontaktperson og informasjon

Konsesjonær skal ha en kontaktperson for testturbinen med nødvendig kompetanse, og sørge for at NVE til enhver tid har oppdatert kontaklinformasjon til kontaktpersonen.



14. Søknad om å skille eierskap og drift av anlegget

Konsesjonær må søke NVE om overføring av konsesjonen til foretaket som skal drive og vedlikeholde anlegget, dersom konsesjonæren ønsker å etablere et skille mellom eierskap og drift for en eller flere av komponentene som denne konsesjonen omfatter.

15. Søknad om overføring av konsesjonen

Konsesjonær må sende en søknad til NVE dersom foretaket ønsker å overføre denne anleggskonsesjonen til et annet foretak. Det samme gjelder dersom et foretak erverver aksjer slik at dette etter ervervet sitter igjen med mer enn 90 prosent av aksjene i et foretak som eier et vindkraftverk.

16. Rapportering av ulykker og uønskede hendelser til NVE

Konsesjonær skal umiddelbart melde fra til NVE dersom det oppstår en ulykke, nesten-ulykke eller en uønsket hendelse i tilknytning til vindturbinen som kan innvirke på allmennhetens sikkerhet eller føre til vesentlig skade på miljøet.

Konsesjonær skal sende en skriftlig redegjøring til NVE innen tre måneder etter at ulykken/hendelsen inntraff. Redegjørelsen skal inneholde en beskrivelse av hva som har skjedd, hvordan ulykken eller hendelsen er håndtert og hvilke tiltak som er satt i verk for å hindre gjentakelser.

17. Etterundersøkelser og avbøtende tiltak i driftsfasen

NVE kan pålegge konsesjonær å gjennomføre og bekoste nødvendige undersøkelser av mulige virkninger for miljø og samfunn i driftsperioden. NVE kan i vedtak fastsette nærmere vilkår om undersøkelsen.

NVE kan pålegge konsesjonær å gjennomføre nødvendige avbøtende tiltak i driftsfasen.



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs e-postadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.