

NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Sted:
Trondheim

Dato:
07.10.2022

Vår ref:
Deres ref:

22/00425-11

Søknad om utvidet periode for fravik fra manøvreringsreglement - Nedre Skjærlivatn

Den 04.03.2022 ga NVE TrønderEnergi Kraft AS tillatelse til å midlertidig senke vannstanden i Nedre Skjærlivatn til 2,45 meter under LRV i perioden fra 1.april til 1. november 2022.

Utfordringer med fremdriften i anleggsarbeidene har ført til at tappingen ikke kunne starte opp som planlagt. Etter oppstart av tapping ble det observert at tapperøret, av ukjent grunn, ikke hadde forventet kapasitet. Dette førte til at vannstandsengkningen tok lengre tid og var mer sårbar for nedbør. Vannstanden kom ikke under LRV før 7. september.

Da vannstanden kom ned til et nivå som gjorde at rehabiliteringsarbeidene med luken kunne begynne ble det avdekket at tegningene av luken og den faktiske luken ikke stemte overens. Luken er ikke dimensjonert slik at den er tilstrekkelig sikker etter gjeldene krav. Derfor utgår rehabilitering av luken og ny luke må produseres. Vi bestilte ny luke sammen dag som dette ble avdekket, men produksjonstiden vil trolig gjøre at vi ikke rekker å installere den innen perioden for gjeldene fravikstillatelse.

Konklusjon

TrønderEnergi Kraft AS søker om å få utvidet perioden med fravik fra manøvreringsreglementet med 1 måned fra 1. november til 1. desember 2022.

Tidligere søknad og tillatelse legges ved for ytterligere informasjon tiltaket.

Med vennlig hilsen
TrønderEnergi Kraft AS

Anders Thon Bråten

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er elektronisk godkjent i henhold til interne rutiner.

TrønderEnergi Kraft AS

Telefon: 73 60 30 00

Postadresse:
Postboks 9481 Torgarden
7496 Trondheim

Besøksadresse:
Kløbbeveien 118
7031 Trondheim

www.tronderenergi.no
tek.firmapost@tronderenergi.no
Org.nr: NO 878 631 072 MVA