



NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT
(NVE)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Dato: 09.03.2026
Vår referanse: 26/20505-8
Deres referanse:
Saksbehandler: Anna Despard Asgard

202405326 Høringsuttalelse: Haugåna kraftverk, Sirdal kommune i Agder fylke

Viser til mottatt høring av søknad om å bygge Haugåna kraftverk i Sirdal kommune. Søker ønsker å utnytte et fall på 334 m i elva Haugåna (Haughom), fra inntaket på kote 436,5 til kraftstasjonen på kote 102,5. Søknad innebærer også å regulere Sandvatn med 1 m, samt å ta inn et mindre sidefelt som bekkeinntak. Nettilknytning vil med sannsynlighet skje via jordkabel.

Beregnet installert effekt er 2,6 MW og midlere årsproduksjon blir 6,5 GWh. Dette tilsvarer samlet sett strømbroken til ca. 325 husstander.

Haugåna tilhører vannforekomst 026-845-R Sirdalsvatn bekkefelt. Søknaden om Bjunes kraftverk er sendt på høring sammen med Haugåna kraftverk. Det er innvilget flere konsesjoner i området. Begge vannforekomstene har i dag *dårlig økologisk tilstand* med grunnlag i undersøkelser gjort av Bunnfauna i 2018 og *forsuring*, undersøkt i 2009 – 2011. Begge vannforekomster har miljømålet god økologisk tilstand.

Registrerte påvirkninger registrert i 2026 er *hydrologiske endringer med minstevannføring* med liten påvirkningsgrad, samt sur nedbør med stor påvirkningsgrad. Status *Dårlig økologisk tilstand* skyldes undersøkelser gjort av Bunnfauna i 2018 og *forsuring*, registrert 2009 – 2011.

Agder fylkeskommune har følgende merknader:

Vegforvaltning

Det må søkes fylkeskommunen om tillatelse til utvidet/endret bruk av eksisterende avkjørsel fra fv. 42 Tonstadveien, og om tillatelse til luftstrek over samme vei.

Arkeologi/kulturminner

Ingen merknader.

Vannmiljø/fisk/friluftsliv

Utredning viser at ørretbestanden i Sirdalsvatn muligens bruker nederste del av Haugåna. En utbygging vil kunne påvirke ørretens tilstedeværelse i elva. NVE har bedt utbygger av kraftverket gjøre en undersøkelse av sidebekk ifm. konsesjonssøknaden. Sidebekken har ustabil vannføring og ingen registrerte arter fremstår som sjeldne.

Fylkeskommunen legger til grunn at konsesjonsmyndigheten vil illegge standard naturforvaltningsvilkår. Dersom utbyggingen blir realisert må det vurderes om vannforekomsten skal være en sterkt modifisert vannforekomst (SMVF) eller naturlig. Det må settes et realistisk miljømål for vannforekomsten, og spesifiseres hvilke tiltak som må gjennomføres.

Søknaden om Haugåna kraftverk er sendt på høring sammen med Bjunes kraftverk. Det er innvilget flere konsesjoner i området. Begge vannforekomstene har i dag dårlig økologisk tilstand med grunnlag i undersøkelser gjort av Bunnfauna i 2018 og forsuring, undersøkt i 2009 – 2011. Begge vannforekomster har miljømålet god økologisk tilstand.

Agder fylkeskommune kan ikke se at det gjort konkrete vurderinger i forhold til kvalitetselement etter vannforskriften for hverken Haugåna eller Bjunes kraftverk. Fylkeskommunen mener det bør gjøres en samlet vurdering på belastninger på vannøkosystemene og områdets evne til å håndtere økt nedbør og klimaendringer, dersom det gis konsesjon til ytterligere to utbygginger.

For øvrig viser fylkeskommunen til mengden kraftproduksjon som er forespeilet i denne søknaden, og ber NVE vurdere om samlet belastning i dette tilfellet veies opp påvirkning på vannmiljø og øvrig miljø, altså om samfunnsnyttens er større enn tapet av miljøkvalitet jamfør vannforskriftens § 12.

For alle saker med ny aktivitet eller nye inngrep må ansvarlig sektormyndighet før vedtak eller tillatelse gis gjøre en vurdering i forhold til om vannforskriften § 12 kommer til anvendelse. Fylkeskommunen anser at et vannkraftverk i de aller fleste tilfeller utgjør en slik ny aktivitet, som må vurderes etter § 12.

Fylkeskommunen har ingen flere merknader.

Med hilsen

Anna Despard Asgard
Rådgiver miljø- og energisaker
Avdeling for samfunn, plan og miljø

Brevet er godkjent elektronisk.

Kopi til: STATSFORVALTEREN I AGDER
SIRDAL KOMMUNE