



NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT
(NVE)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Saksbehandler, innvalgstelefon
Ine Cecilie Jordalen Norum, 61 26 60 74

Konsesjonspliktavurdering - økt slukeevne og installert effekt Braskereidfoss kraftverk - Våler kommune

Vi viser til brev av 24.01.2025 vedrørende forhåndsvurdering av konsesjonsplikt av melding om økt slukeevne og installert effekt ved Braskereidfoss kraftverk i Våler kommune.

Braskereidfoss kraftverk utgjør i likhet med de mange andre elvekraftverkene i Glomma en stor påvirkning på fiskesamfunnet i elva. Hovedproblemet med kraftverkene er at de er en flaskehals for fiskens vandringer opp- og nedover i vassdraget, samt at de demmer ned tidligere strykpartier i elva. Statsforvalteren er kjent med at det er beregnet teoretisk dødelighet for fisk som passerer turbinene i Braskereidfoss, samt at beregnet dødelighet var forholdsvis lav. Vi vil likevel minne om at dødeligheten vil være kumulativ da fisken må passere flere kraftverk nedover Glomma. En økning i slukeevne ved Braskereidfoss kraftverk vil reduserer mulighetene for nedvandring gjennom flomlukene. Statsforvalteren mener derfor at problemstillingen omkring fiskens vandringsmuligheter forbi kraftverket fortsatt bør følges opp.

Vi er ikke kjent med nye forhold av betydning for saken.

Med hilsen

Tore Pedersen (e.f.)
avdelingsdirektør

Ine Cecilie Jordalen Norum
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Våler kommune
Innlandet fylkeskommune

Vålgutua 251
Pb. 4404

2436
2325

VÅLER I SOLØR
HAMAR