



NVE

Å ENERGI VANNKRAFT AS
Postboks 603 Lundsiden
4606 KRISTIANSAND S

Vår dato: 14.11.2025

Vår ref.: 202523101-4 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglement for Gåseflå og Kilefjorden

Vi viser til deres søknad av 7.11.2025 om et midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Gåseflåfjorden og Kilefjorden.

Manøvreringsreglementet for Gåseflåfjorden og Kilefjorden ble først gitt med tillatelsen til bygging av Iveland kraftverk i 1948 og deretter til Iveland II, gitt ved kongelig resolusjon av 4.3.2011.

Søknaden

I forbindelse med utarbeidelse av forbedret hydraulisk modell for Kilefjorden har Å Energi søkt om midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet. Værsituasjonen ser ut til å kunne tillate de nødvendige målingene i uke 47 (17 til 20 november). Det er svært usikkert om det vil kunne la seg gjøre med tilstrekkelig nøyaktighet senere i høst. Søknaden i sin helhet er vist under.

«KILEFJORDEN I OTRA - SØKNAD OM MIDLERTIDIG FRAVIK fra Manøvreringsreglementet

Konsesjon

Å Energi vannkraft har fått tillatelse til å regulere Kilefjorden og Gåseflå som inntaksmagasin til Iveland Kraftverk, først i 1948 og så ved utvidelse av Iveland kraftverk i 2011 meddelt ved kongelig resolusjon 4.mars 2011

I tilhørende manøvreringsreglement har Kilefjorden og Gåseflå samme HRV 167,3 NN54.

Bakgrunn for søknaden

I 2019 ble det startet en dialog med NVE omkring forståelsen av konsesjonen og praksis i forhold manøvreringsreglement og det faktum at det er samme HRV på i to etterfølgende magasiner.

For å bringe klarhet i sammenhengen mellom vannføring og vannstand planlegges det nå følgende:

- Nøyaktig oppmåling av elvebunn og tørt land opp til kote 170.
- Forbedret hydraulisk datamodell med høyere oppløsning
- Kalibreringsmålinger for å sikre at datamodellen har tilstrekkelig nøyaktighet.

I forbindelse med kalibreringsmålingene vil vannstanden overskride HRV i Kilefjorden for to av fire tester.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Program for kalibreringsmålinger

Det er lagt opp til fire testvannføringer for å kartlegge viktige punkter. Det er også lagt opp til et relativt stort spenn i vannføringer for å kunne kalibrere den hydrauliske modellen over så stort område som mulig.

Testprogrammet ser slik ut:

Dag 1 Holde vannstanden i Gåseflåfjorden på kote 165 og vannføring 116 m³/s.

Dag 2 Holde vannstanden i Gåseflåfjorden på kote 165 og vannføring 170 m³/s.

Dag 3 Holde vannstanden i Gåseflåfjorden på 167,3 (HRV) og vannføring 216 m³/s.

Dag 4 Holde vannstanden i Gåseflåfjorden på HRV og vannføring 350 m³/s.

En teoretisk normalflom i Kilefjorden er ca 500 m³/s.

Vannstanden vil bli noe høyere enn 167,3 i Kilefjorden på dag 3 og 4 fordi man holder Gåseflå på HRV og det går samtidig relativt mye vann.

Begge tilfellene vil gi vannstander lavere enn det som opptrer naturlig relativt hyppig og det er ikke forventet negative konsekvenser. Bare i løpet av september og oktober i år har vannføringen vært over 350 m³/s ved tre anledninger på grunn av nedbørsforholdene.

Søknad

Å Energi Vannkraft søker herved om tillatelse til å gjennomføre testprogrammet beskrevet over i løpet av høsten 2025.»

Høring av søknad

Søknaden ble på grunn av sakens begrensede omfang og korte varighet sendt på en begrenset høring til berørte kommuner, Mineralparken og Statsforvalteren i Agder.

NVE har ikke mottatt høringsinnspill.

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til avvik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid eller naturfaglige undersøkelser. Tiltaket faller etter vårt syn inn under det andre formålet.

I arbeidet med å fremskaffe et omforent hydrologisk grunnlag for Kilefjorden er det behov for å gjennomføre et testprogram. Testprogrammet vil bringe klarhet i sammenhengen mellom vannføring og vannstand.

Enkelte av de skisserte kombinasjonene av vannføring i Kilefjorden og Gåseflåfjorden vil innebære at vannstanden i Kilefjorden vil ligge over HRV. HRV for Kilefjorden er gjeldende ved en vannføring ut fra Kilefjorden på 170 m³/s. Ved høyere vannføringer ut av Kilefjorden følger vannstanden en gitt naturkurve.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Som det kommer frem av søknaden vil ikke testprogrammet innebære vannstander som er høyere enn det som oppstår relativt hyppig under «naturlige» forhold. Det er dermed ikke forventet negative konsekvenser som følge av testprogrammet.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og tiltaket vil når det er ferdig innebære bedre nedvandningsforhold for fisk. NVE kan ikke se at det vil være til nevneverdig skade for noen kjente allmenne interesser. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Å Energi kan fravike manøvreringsreglementet for Gåseflåfjorden- og Kilefjorden i perioden 17-22. november 2025 i forbindelse med gjennomføring av kalibreringsmålinger.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

- Det skal føres protokoll over vannføring og vannstand for det tidsrom manøvreringsreglementet fravikes.
- Perioden med fravik skal gjøres så kort som mulig.
- Å Energi har ansvar for å rette opp eventuelle skader som måtte oppstå som en følge av tiltaket.
- Grunneiere må informeres om tiltaket og tidspunkt for gjennomføring. Det bes videre om at kommunen kontaktes for å legge ut informasjon om tiltaket på deres nettsider.
- NVE forutsetter at Å Energi har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Vedtaket kan påklages

Vedtaket kan klages på, se opplysninger om rett til å klage på siste side.

Med hilsen

Brit T. Haugen

gruppeleder

Eilif Brodtkorb

sjefingeniør

Godkjent etter NVE sine interne rutiner.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Mottakerliste:

Å ENERGI VANNKRAFT AS

Kopimottakerliste:

Mineralparken - Vegard Hansson

VENNESLA KOMMUNE - Eirik Aarrestad

Iveland kommune

Evje og Hornnes kommune - Inge Eftevand

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du:

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

	▪ Skrive hvilket vedtak du klager på. ▪ Skrive hvilket resultat du ønsker. ▪ Opplyse om du klager innenfor fristen. ▪ Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.