



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Boge Kraft AS
Sørkedalsveien 7
0369 OSLO

Vår dato: 20 JUN 2011

Vår ref.: NVE 200702617-10 kv/emb

Arkiv: 312 /061.41

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Eilif Brodtkorb

22 95 94 49

Korreksjon av reguleringshøyden LRV/HRV etter kontrollmålinger - Boge Kraft AS, Vaksdal


Vi viser til søknad datert 30. mai 2011 vedrørende korreksjon av LRV/HRV for Bogevatn etter kontrollmåling.


Ved kontroll av nivellementet mellom målestav for vannstandsavlesning og overløpet på dammen ble det oppdaget en differanse på 10 cm med utgangspunkt i referansebolten. Overløpet er 6 cm for høyt og målestaven 4 cm for lav i forhold til den konsederte høyden. For å unngå avvik søkes det om å få endret HRV fra 471,6 til 471,66 og LRV fra 467,6 til 467,66.

NVE finner det fornuftig at alle målesystemer rettes til samme referansenivå. Den totale reguleringshøyden i Bogevatn forblir uendret og etter vårt syn vil en endring av HRV og LRV som omsøkt ikke ha betydning for ev. allmenne interesser.

Vi legger ved en oppdatert vassdragskonsesjon.

Med hilsen


for Carsten Stig Jensen
seksjonssjef


Eilif Brodtkorb
senioringeniør

Vedlegg: Oppdatert vassdragskonsesjon for Boge kraftverk

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR