

Statkraft Development AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 OSLO

Middelthuns gate 29

Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: rive@nve.no
Internett: www.nve.no

Vår dato: 22.09.2005
Vår ref.: NVE 200103742-86 kte/lhb
Arkiv: 912-513.4/Statkraft Development AS
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Lars Håkon Bjugan
22 95 93 58

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Statkraft Development AS - Kjøllefjord vindpark. Søknad om endret løsning for 66 kV nettilknytning.

NVE viser til Deres søknad av 20.9.05 vedrørende endret løsning for 66 kV kraftledning fra Kjøllefjord vindpark til Kjøllefjord transformatorstasjon. Begrunnelsen for søknaden er hensynet til enklere anleggsarbeid, reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader, forsvarlige investeringskostnader for jordkabeløsningen og reduserte inngrep.

I medhold av lov 29. 6.1990 nr. 50 (energiloven) og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 14.12.2001, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknader av 20.9.05 Statkraft Development AS konsesjon for den omsøkte løsningen.

Etter en helhetsvurdering begrunnes NVEs vedtak med at omsøkte løsning vil være til gunst for berørte allmenne og private interesser, herunder næringsinteresser.

I endret anleggskonsesjon av 7.9.05 bortfaller kulepunkt 5 og erstattes med følgende;

- *Inntil 5,9 km kraftoverføring fra Gartefjellet transformatorstasjon til Kjøllefjord transformatorstasjon i Lebesby kommune. Kraftoverføringen skal utføres som 72,5 kV jordkabel med tverrsnitt TSLE 3x1x240 mm².*

Med hilsen



Arne Olsen
seksjonssjef



Lars Håkon Bjugan
overingeniør

Kopi til: Lebesby kommune
Fylkesmannen i Finnmark
Finnmark fylkeskommune
Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark
Reinbeitedistrikt 9

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes gjennom NVE.