



Kvinnherad kommune

Plan, arealbruk og beredskap

Plan

Rosendalsvegen 10

5470 ROSENDAL

Tel: 53483100

Fax: 53483130

Org.nr: 964 967 636

Bankgiro: 3460.07.00083

post@kvinnherad.kommune.no

www.kvinnherad.kommune.no

NVE 20040 38 74-25
S.beh.: 1 KTV 1 SMY
20 FEB 2006
Arkivkode: 911-511.1
Sek.kode: 046.5 Z
TE dato/sign.:

Norges vassdrags- og energidirektorat

Postboks 5091 Majorstua

0301 Oslo

Saksbehandlar
Arne Handegard

Tlf.direkte innval

Vår ref.
2005/1499

Dykkar ref.
23.01.2006

Dato
15.02.2006

Årvik kraftverk - uttale til planendringssøknad.

Det vert vist til dykkar brev datert 23.01.06 med planendringssøknad for Årvik kraftverk. Som det går fram av søknaden vert det vurdert to nye alternativ, alt A med inntak flytta til rett oppstraums fossen Kvitingen og eit alt B der inntaket er rett nedstraums fossen. I den opprinnelege søknaden var inntaket i Skitnatjørn. Årsproduksjon for alt A er rekna til 25,3 GWh, etter alt B 19,0 GWh, medan det opprinnelege alternativet var rekna til 30,4 GWh.

Formannskapet tilrådde den opprinnelege søknaden i møte 13.01.05, men ba om at det vart sett krav om minstevassføring for å redusera verknaden av naturinngrepa mest mogleg. Det var m.a. omsynet til fossen Kvitingen som var bakgrunnen for dette kravet.

Begge dei to nye alternativa tek omsyn til kravet frå kommunen. I alt A er det rekna med minstevassføring lik det boble av alminneleg lågvassføring i sommarsesongen. I alt B vert ikkje fossen berørt i det heile. Med dette som utgangspunkt har ikkje kommunen merknader til nokon av dei to nye alternativa.

Med helsing


Arne Handegard
saksbehandlar