



Fylkesmannen i Hordaland

Saksbehandler, innvalgstelefon
John Olav Hisdal, 55 57 22 16

NVE 200403874 - 28
S.beh.: KT / KIV / SMY
1 0 MAR 2006
Arkivkode: 911-511.1
Sek.kode: 096.52
Fylkesdirektorat

Vår dato 9 MAR 2006

Vår referanse
2004/16058

Deres dato
23.01.2006

Deres referanse

Norges vassdrag- og energidirektorat
Postboks 5091
0301 Oslo

Kvinnherad kommune. Planendringssøknad fra Småkraft AS om tillatelse til bygging av Årvik kraftverk i Årvikeelva.

Vi viser til Deres brev av 23.01.06 der fylkesmannen blir bedt om å gi uttalelse til overnevnte endringssøknad. Vi viser og til vårt brev av 01.02.05 angående den opprinnelige søknaden.

Foreslåtte endringer

NVE har bedt Småkraft AS om to utredninger for å supplere den opprinnelige søknaden. Småkraft AS søker nå primært om et alt. A der inntaket flyttes fra kote 371 i Skitnatjønna til kote 339 rett oppstrøms fossen Kvitingen. For dette alternativet foreslås det slipping av minstevannføring på 250 l/s, det dobbelt av alminnelig lavvannføring, fra 1.mai til 30.september. Sekundært søkes det om at inntaket flyttes ned til kote 210 rett nedstrøms fossen Kvitingen. For dette alternativet foreslås det ingen minstevannføring.

Når det gjelder inntaksdam, rørgate ned til kraftstasjonen og kraftstasjonens plassering er det mindre endringer i forhold til opprinnelig alternativ. Installert effekt og slukeevne blir noe mindre mens årlig produksjon reduseres med 5,1 GWh for alternativ A og med 11,4 GWh for alternativ B slik at årsproduksjonen nå blir for alt A/alt B 25,3/19,0 GWh.

Fylkesmannens vurdering av prosjektet

Elven og spesielt fossen Kvitingen er et viktig landskapselement og området har store opplevelseskvaliteter slik det er i dag. Det er positivt at anleggseier foreslår minstevannføring for deler av året, men dette er ikke tilstrekkelig for å sikre overnevnte kvaliteter i landskapet og fylkesmannen vil derfor ikke kunne gå inn for alt A.

På bakgrunn av søknadsendringen finner fylkesmannen derimot å kunne tilrå at utbyggingen av Årvik kraftverk skjer etter alt B. Når det gjelder vannføring nedstrøms kraftverket viser vi til vårt brev av 01.02.05.

Med hilsen

Terje Aasen e.f.
fylkesmiljøvernssjef

John Olav Hisdal
senioringeniør