

**Forslag
til
Manøvreringsreglement
for regulering av Nordre Røgden og Mellom Røgden
i Grue og Åsnes kommuner, Hedmark fylke**

(Erstatter reglement gitt ved kgl.res. av 10. desember 1954)

1.
Reguleringer

Magasin	Naturlig vannst. kote	Reg.grenser		Oppd. m	Senkn. m	Reg. høyde m
		Øvre kote	Nedre kote			
Nordre Røgden	-	369,80	366,30	-	-	3,5
Mellom Røgden	-	331,20	328,50	-	-	2,7

Høydene for Nordre Røgden er referert til Norges Geografiske Oppmålings fastmerke I 33 N 9, Veidele til Fald, med kotehøyde 409,610, mens høydene for Mellom Røgden er referert til fastmerke I 33 N 13, Svartbekken, med kotehøyde 333,923.

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

2.

Ved manøvreringen skal det tas for øyet at vassdragets naturlige flomvannføring nedenfor magasinene og overføringsstedene såvidt mulig ikke økes.

Etter vårflommens begynnelse, skal alt tilløp, bortsett fra nødvendig tapping for å holde pålagte minstevannføringer, nyttes til å fylle opp magasinene til HRV.

I månedene juni og juli er høyeste tillatte vannstand i Mellom Røgden 330,30 moh.

Ved manøvreringen av magasinene skal det i perioden 1. juni til 31. oktober legges vekt på å opprettholde en mest mulig stabil og tilstrekkelig høy vannstand av hensyn til landskap og brukerinteresser.

Unntatt fra dette er i flomsituasjoner hvor vannstanden kan senkes ved nødvendig forhåndstapping for å unngå eller redusere flomskader.

Magasinene skal ikke nyttes til effektregulering som medfører hyppige vannstandsendringer.

Forøvrig kan tappingen skje etter kraftverkseiers behov.

3.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Dersom det forlanges, skal også nedbørmengder, temperaturer, snødybde m.v. observeres og noteres. NVE kan forlange å få tilsendt utskrift av protokollen som regulanten plikter å oppbevare for hele reguleringstiden.

Ved inntaksdammen skal det etableres måleanordning for registrering av minstevannføring. Dataene skal forelegges NVE ved forespørsel.

4.

Det skal slippes følgende minstevannføringer fra magasinene hele året:

Nordre Røgden: 0,20 m³/s,

Mellom Røgden: 0,40 m³/s.

Vannslippingen skal skje ved myke overganger.

5.

Viser det seg at slippingen etter dette reglementet medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendige.

Forandringer i reglementet kan bare foretas av Kongen etter at de interesserte har hatt anledning til å uttale seg.

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av Olje- og energidepartementet.