



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Norsk Miljøkraft Tromsø AS
Postboks 5215 Tromsdalen
9285 TROMSØ

Middelthuns gate 29

Postboks 5091, Majorstua
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Vår dato: 30.11.2007
Vår ref.: NVE 200700282-5 kte/nhj
Arkiv: 511
Deres dato: 15.11.2006
Deres ref.:

Saksbehandler:
Nils Henrik Johnson
71 20 05 90

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Kvitfjell vindkraftverk – endring i konsesjon meddelt 1.6.05

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til deres søknad av 15.11.06 vedrørende endring av nettilknytning og etablering av to transformatorstasjoner i forbindelse med Kvitfjell vindkraftverk.

Det søkes om å bygge og drive to transformatorstasjoner innad i Kvitfjell vindkraftverk samt ca. 8 km 132 kV jordkabler fra de nye transformatorstasjonene til Tverråsan. Som følge av dette er det ikke behov for den konsesjonsgitte transformatorstasjonen på Tverråsan. Det vil her etableres et koplingsanlegg mot den konsesjonsgitte 132 kV kraftledningen til Håkøybotn. Endringen omfatter således konsesjon gitt 21.5.03 til Troms Kraft Nett AS for Tverråsan transformatorstasjon og 132 kV kraftledning til Håkøybotn.

Søknaden begrunnes med at nye beregninger viser at overføringstapene i 22 kV nettet innad i vindparken vil bli større enn forventet. På bakgrunn av dette vil det være gunstig å flytte transformatoren inn i vindparken, både taps- og kostnadmessig. Beregningene viser også at det bør etableres to separate transformatorstasjoner.

NVE sendte søknaden på høring 14.12.06 til Tromsø kommune, Troms fylkeskommune, Fylkesmannen i Troms og Reindriftsforvaltningen i Troms. Høringsfrist ble satt til 25.1.07. NVE har mottatt uttalelser fra Tromsø kommune, Fylkesmannen i Troms og Troms Kraft Nett som ikke har noen innvendinger mot endringen i konsesjonen. Tromsø kommune ønsker at det inntas et nytt vilkår i konsesjonen om at bygningenes plassering i terrenget og utformingen av bygningene i terrenget utformes i samråd med Tromsø kommune.

Etter NVEs syn vil ikke de omsøkte endringer ha vesentlige virkninger for andre interesser. NVE har i tråd med de konsesjoner som meddeles vindkraft i dag justert noen av vilkårene og lagt til noen vilkår. I vilkår nr 2 og 3 er det fastsatt frist for arbeid/dokumentasjon som skal utarbeides. Det er videre gjort en mindre tilføyelse i vilkår nr 5 som gjelder de opplysninger NVE har anledning til å innhente. NVE vil også ta inn et vilkår i tråd med Tromsø kommunes ønsker som gjelder samråd med kommunen vedrørende utforming av transformatorstasjonsbygg (vilkår nr 10). I brev av 24.7.02 til NMK ble det stilt krav om utarbeidelse av anleggsplan. Dette vilkåret er nå tatt inn i konsesjonen som vilkår nr 11. Videre er det stilt egne vilkår vedrørende transportplan (vilkår nr 12) og nedleggelse/garantistillelse (vilkår nr 13). Vedlagt oversendes NVEs tillatelse (anleggskonsesjon).

NVE ga i konsesjon av 1.6.05 tillatelse til å forlenge tidspunktet for idriftsettelse og varighet av konsesjonen for Kvitfjell vindkraftverk. Konsesjon meddelt 1.6.05 bortfaller. Som følge av vedtaket endres også konsesjon gitt Troms Kraft Nett AS 21.5.03.

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger i konsesjonsdokumentet.

Vi ber Dem underrette grunneierne/rettighetshaverne om tillatelsen. Underretningen skal etter forvaltningsloven gi opplysninger bl.a. om klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens dokumenter. Vi ber derfor om at kopi av tillatelsen sendes grunneierne/ rettighetshaverne.


Eventuelle klager vil bli sendt Dem til uttalelse før saken legges fram for Olje- og energidepartementet.

I forbindelse med anleggets detaljerte tekniske utforming og funksjonskrav viser NVE til § 14 i forskrift om systemansvaret. Konsesjonæren plikter å informere systemansvarlig uten ugrunnet opphold om planer eller endringer av egne anlegg som kan påvirke driften og utnyttelsen av regional- og sentralnettet, når andre konsesjonærer er berørt av dette. Nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg kan ikke idriftsettes uten etter vedtak av systemansvarlig. Plikten til å informere systemansvarlig gjelder også ved senere endringer av konsesjongitt anlegg som ikke utløser behovet for ny anleggskonsesjon.

Med hilsen



Arne Olsen
seksjonssjef



for Nils Henrik Johnson
seniorrådgiver

Kopi til: Tromsø kommune
Fylkesmannen i Troms
Troms fylkeskommune
Reindriftsforvaltningen i Troms
Troms Kraft Nett AS
DSB region Nord Norge