

Forslag til

Manøvreringsreglement

for Krutåga kraftverk og regulering av Krutvatn i Hattfjelldal kommune, Nordland fylke

1. Reguleringer

Magasin	Naturlig vannst. kote	Reg.grenser		Oppd. m	Senkn. m	Reg. høyde m
		Øvre kote	Nedre kote			
Krutvatn	585,5	585,5	585,0	-----	0,5	0,5

Høydene refererer seg til Kartverkets høydesystem (NN 1954). Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

forlange å få tilsendt utskrift av protokollen som regulanten plikter å oppbevare for hele reguleringstiden.

Overføringer

Hjeltfjellvassbekken, Bekkenesbekken og Litlelva overføres til Krutvatn, fra inntak på ca. kote 590.

2.

Ved manøvreringen skal det tas for øye at vassdragets naturlige flomvannføring nedenfor magasinet og overføringsstedene så vidt mulig ikke økes.

Vannslipp

Krutåga: i tiden 1.5 – 30.9 skal det slippes 2,92 m³/s og i tiden 1.10 – 30.4 skal det slippes 0,56 m³/s.

Hjeltfjellvassbekken: i tiden 1.5 – 30.9 skal det slippes 0,07 m³/s og i tiden 1.10 – 30.4 skal det slippes 0,04 m³/s.

Bekkenesbekken: i tiden 1.5 – 30.9 skal det slippes 0,09 m³/s og i tiden 1.10 – 30.4 skal det slippes 0,02 m³/s.

Litlelva: i tiden 1.5 – 30.9 skal det slippes 0,43 m³/s og i tiden 1.10 – 30.4 skal det slippes 0,08 m³/s.

Alt vannslipp gjelder forbi inntaket.

Dersom tilsiget er mindre enn kravet til minstevannføring (og vannstanden i Krutvatn er på laveste tillatte nivå,) skal hele tilsiget slippes forbi. Kraftverket skal i slike tilfeller ikke være i drift.

Alle vannføringsendringer skal skje gradvis. Forøvrig kan tappingen skje etter kraftverkseiers behov.

3.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Dersom det forlanges, skal også nedbørmengder, temperaturer, snødybde m.v. observeres og noteres. NVE kan

4.

Viser det seg at manøvrering og vannslipping etter dette reglementet medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendige.

Forandringer i reglementet kan bare foretas av Kongen etter at de interesserte har hatt anledning til å uttale seg.

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av Olje- og energidepartementet

