

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 24.06.2016

Vår ref.: 201300093-30

Arkiv: 312 / 155.D7Z

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Arne Anders Sandnes

22959218/asan@nve.no

Nettilknytning av planlagte Varntresk transformatorstasjon

NVE har i dag avgitt innstilling til Olje- og energidepartementet for Krutåga kraftverk i Hattfjelldal. Samtidig har vi gitt innstilling for en ca. 20 km lang 132 kV kraftledning og en 132/220 kV transformatorstasjon ved Varntresk for tilknytning av Krutåga kraftverket til Statnetts 220 kV kraftledning Nedre Røssåga – Ajaure. Flere tilknytningspunkter i kraftsystemet har blitt vurdert gjennom behandlingen. NVE har ved innstilling konkludert med at en tilknytning i Varntresk vil være den mest rasjonelle løsningen. Følgelig ligger tilknytningsplikten etter NVEs oppfatning hos Statnett. For nærmere informasjon om saken og NVEs vurderinger viser vi til egen forsendelse i dag med orientering om innstillingen, ref. NVE-200700399-135. Innstilling og bakgrunnsnotater finnes på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjoner.

Avklaringsbehov

Som del av sin søknad har Krutåga Kraft omsøkt et kabelanlegg for å knytte nye Varntresk transformatorstasjon til 220 kV Nedre Røssåga-Ajaure. I henhold til søknaden planlegges 220 kV-ledningen ført inn/ut av stasjonen via et dobbelt jordkabelsett. Løsningen er i samsvar med et innspill fra Statnett, som er vedlagt søknaden. Imidlertid er ikke arrangement mellom jordkabelen og eksisterende luftledning beskrevet, og slik anlegget synes planlagt vil kabelanlegget etter NVEs vurdering måtte inngå som del av Statnetts 220 kV ledning. Vi har i innstillingen derfor påpekt overfor departementet at det vil være nødvendig å avklare detaljer rundt en endelige teknisk løsning og grensesnitt mellom de respektive anlegg. NVE har ment at det ikke har vært hensiktsmessig å foreta disse avklaringene før innstillingen, siden innstillingen fastslår tilknytningspunkt i kraftsystemet og produksjonsomfang. Vi har i innstillingen derfor foreslått at endelig avklaring av tekniske detaljer og grensesnitt i tilknytningspunktet ettersendes til departementet.

NVE ber derfor om at Krutåga Kraft og Statnett fastslår grensesnitt i tilknytningspunktet og ut fra dette spesifiserer og omsøker nødvendige, konsesjonspliktige komponenter for sine respektive anlegg. Vi understreker at det aktuelle kabelanlegget og Varntresk stasjon med tilhørende arealer er behandlet i

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



innstillingen, og at det er tekniske detaljer og spesifisering av riktig konsesjonær for de ulike anleggsdelene som ønskes. **Vi ber om tilbakemelding innen 30.09.2016.**

Dersom dere har spørsmål eller ønsker et møte om saken bes dere kontakte NVEs saksbehandler.

Med hilsen

Siv Sannem Inderberg
seksjonssjef

Arne Anders Sandnes
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

Krutåga Kraft AS
Statnett SF

Kopi til:

Olje- og energidepartementet