

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo

Saksb.: Ole Christian Skogstad
e-post: fmnoosk@fylkesmannen.no
Tlf:
Vår ref: 2008/3432
Deres ref:
Vår dato: 15.10.2014
Deres dato:
Arkivkode: 561

Tilleggsuttalelse - Konsesjonsrevisjon- Reguleringen av Røssåga og Bjerka - Hemnes

Fylkesmannen viser til NVEs høringsbrev av 27.02.14 vedlagt revisjonsdokumentet for regulering av Røssåga og Bjerka, samt vår uttalelse av 10.09.14. Det vises også til telefonsamtale mellom Morten Kjelland/Ragnhild Stokker i NVE og Roar Høgsæt hos Fylkesmannen i Nordland.

Det ble 13.10.14 gjennomført et møte mellom Hemnes kommune v/ordfører Kjell Joar Petersen-Øverleir og rådgiver Håkon Økland og fylkesmann Hill-Marta Solberg og fylkesmiljøvernssjef Roar Høgsæt. Møte kom i stand etter anmodning fra kommunen, hvor formålet var å orientere om kommunens engasjement og synspunkter knyttet til revisjon av gjeldende konsesjon. Kommunen hadde fokus på kapasiteten for omløpsventilen ved nytt utløp Nedre Røssåga kraftverk, viktigheten av klare vilkår for reguleringsregime for Stormyrbassenget og Bleivatnet og fare for isdanning/begrensinger i sjøtransporten i fjorden på grunn av økt tilførsel av ferskvann.

Fylkesmannen har i vår uttalelse 10.09.14 langt på vei sammenfallende vurderinger som kommunen hva gjelder omløpsventilen ved nytt utløp Nedre Røssåga kraftverk og viktigheten av at Stormyrbassenget underlegges tydelige vilkår med tanke på reguleringsregime. Vi vil i denne sammenheng nok en gang understreke at omløpsventilen må ha en kapasitet som er tilstrekkelig for å sikre tilstrekkelig forbislipping av vann av hensyn til miljøet. Omløpsventil må dimensjoneres i samsvar med konsesjonspålagt minste Driftsvannføring.

Fylkesmannen ble i møtet gjort kjent med problematikken med isdannelse i fjorden. Dette bør belyses nærmere slik at den reviderte konsesjonen tar hensyn til de samfunnsinteressene som er knyttet til sjøtransport vinterstid.

Med hilsen

Roar Høgsæt (e.f.)
fylkesmiljøvernssjef

Ole Christian Skogstad
rådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Kopi til:
Hemnes kommune