

Norges vassdrags- og energidirektorat

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Høringsuttalelse - Revisjon av vilkår for Røssågareguleringen

Fylkestinget har i sak 122/2014 den 13.10.2014 vedtatt følgende høringsuttalelse i sak *Høring - Revisjon av vilkår for Røssågareguleringen - Hattfjelldal, Grane og Hemnes kommuner*:

Fylkestinget i Nordland er positiv til at vilkår for konsesjon til vannkraftutbygging i Røssågavassdraget blir tatt opp til revisjon, for å bedre miljøkvalitene i vassdraget.

Fylkestinget vil i den sammenheng påpeke følgende:

- a. NVEs standardvilkår må tas inn ved revisjon av konsesjonsvilkår for Røssågutbyggingen.
- b. Kravene knyttet til kraftverkets manøvreringsreglement, herunder minstevannføring, restriksjoner på vannføring og krav til magasininnfyllinger, må tas inn i konsesjonsvilkårene på en balansert måte. Selvpålagte restriksjoner fra regulantens side bør sikres ved at de tas inn som vilkår i revisjonen.
- c. NVE må sikre at både eksisterende og nye tiltak i revisjonskravene knyttet til allmennhetens bruk av vassdraget inkludert friluftsliv, båttrafikk, infrastruktur, miljø- og fisketiltak, tas inn i konsesjonsvilkårene på en god måte. Virkningen av økt slukeevne på isforholdene i fjorden bør utredes som grunnlag for mulige tiltak.
- d. NVE må sikre at det etableres tilstrekkelige biotoptiltak for å bedre forholdene for fisk i vassdraget. Det vil være uheldig om det tilrettelegges for tekniske løsninger allerede nå som på et senere tidspunkt avskjærer mulighetene for en annen vurdering av kapasiteten til omløpsventilen i Nedre Røssåga ved revisjonsbehandlingen.
- e. Det understrekes at et framtidig manøvreringsreglement må ta hensyn til landskapskvalitetene i vassdraget.
- f. Karakteriseringen av berørte vannforekomster i henhold til Forskrift om rammer for vannforvaltningen må hensyntas i de videre vurderingene i revisjonsprosessen.
- g. De reviderte konsesjonsvilkårene må inneholde krav om kartlegging, registrering og utgravning av kulturminner innenfor området som er berørt av Røssågareguleringen. Det må videre sikres at det avsettes midler til arkeologiske undersøkelser (sektoravgift), i tråd med Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer. Det forutsettes også gode varslings- og samarbeidsrutiner mellom konsesjonær og kulturminneforvaltning.
- h. Vilkårene må videre sikre at tiltak som kan komme i berøring med automatisk fredete kulturminner etter kulturminneloven §§ 3 og 9 varsles kulturminneforvaltningen. Dersom det under arbeid med tiltak viser seg at disse kan virke inn på automatisk fredete kulturminner, skal melding sendes kulturminneforvaltningen og arbeidet stanses, jf. kulturminneloven § 8 annet ledd.

For øvrig vies det til vedlagte saksdokumenter.

Med vennlig hilsen

Katrine Erikstad
Fagleder miljø

Håkon Roald
rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Hovedmottakere:
Norges vassdrags- og
energidirektorat

Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO

Kopi til:

Grane kommune
Hattfjelldal kommune
Hemnes kommune

Industriveien 2 8680 TROFORS
O. T. Olsens vei 3 A 8690 HATTFJELLDAL
Sentrumsveien 1 8646 KORGEN

Vedlegg

Høring - Revisjon av vilkår for Røssågareguleringen - Hattfjelldal, Grane og
Hemnes kommuner

DokID

448236