


Sakshandsamar:

Idar Sagen

E-post: idar.sagen@sfj.no

Tlf.: 57 88 47 54

Vår ref.

Sak nr.: 06/5087-10

Gje alltid opp vår ref. ved kontakt

Internt l.nr.

18241/14

Dykkar ref.
Dato

LEIKANGER, 10.06.2014

Norges Vassdrags- og energidirektorat
Region Vest
Postboks 53, 6801 FØRDE
nve@nve.no

Uttale til endringsmelding Ytre Oppedal kraftverk i Gulen kommune i Gulen kommune

NVE ber om uttale til endringsmelding for Ytre Oppedal kraftverk i Gulen kommune. Frist 20.06.2014. Fylkeskommunen uttalte seg positivt til eit prosjekt i dette området 30.1.2008, sak 02/08. Aktuell utbyggingstrekning var då mellom kote 315 og kote 145. Fylkeskommunen sa i sin uttale m.a. at inntaket burde flyttast nedover til kote 300. NVE gav løyve til utbygging 11.04.2011 til prosjektet basert på inntak ved kote 300 og kraftstasjon på kote 110. Minstevassføringa om sommaren vart sett til 50 l/sek og om vinteren 30 l/sek. Prosjektet er ikkje bygt ut og det er no søkt om å få flytte kraftstasjonen nedover i elva til kote 59. Minstevassføringa om sommaren og om vinteren skal vere i tråd med konsesjonen frå 2011. Det er venta ein produksjonsauke på 2,7 GWh til 9,5 GWh. Utbyggingspris 3,85 kr/kWh.




Fig. 8. Oversikt over konsesjonsgitt utbygging med inntak på kote 315, rørtrasé og stasjon på kote 110. Videre forlenget rørtrasé og ny stasjonsplassering på kote 59 og justert inntak på kote 300. Kartkilde: GisLink.

Fylkesrådmannen har ikkje merknader til planendringa, men viser til det som er uttalt tidlegare når det gjeld m.a. automatisk freda kulturminne og nyare tids kulturminne.

Med helsing

Svein Arne Skuggen Hoff
fylkesdirektør

Idar Sagen
seniorrådgjevar

Brevet er elektronisk godkjent og er utan underskrift

Mottakar (ar)

Norges Vassdrags- og energidirektorat Region Vest Postboks 53 6801 FØRDE

