



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Lars Nordraak
Øivind Tangen
Vestsidevegen
2860
HOV

Middelthuns gate 29

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Vår dato: **28 JAN 2009**

Vår ref.: NVE 200700618-17 kti/thse

Arkiv: 312 /012.EC

Deres dato: 24.11.2008

Deres ref.:

Saksbehandler:

Tale Helen Seldal

22959451

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Lars Nordraak og Øivind Tangen – Klage på vilkår for bygging av Bråtåelva kraftverk i Søndre Land kommune, Oppland – NVEs avgjørelse

NVE mener at kravet til minstevannføring kan endres grunnet nye opplysninger om at et flomras i tiltaksområdet har ødelagt de tidligere dokumenterte forekomstene av rødlistede fuktighetskrevenne lavarter. Ny konsesjon vil oppfylle kravene i § 25 ved at fordelene med å endre kravet til minstevannføring til 20 l/s hele året er større enn ulempene for allmenne og private interesser. NVE gir i medhold av vannressursloven § 8 Lars Nordraak og Øivind Tangen ny konsesjon med krav til minstevannføring på 20 l/s hele året.

Vi viser til Deres brev av 11.10.2008 om søknad om utsetting av klagefrist og til Deres klage av 24.11.2008 på konsesjonsvilkår, med vedlagte bilder av rasområdet og referat fra feltundersøkelse. Vi viser også til e-post fra feltbiolog den 25.11.2008 og fylkesmannens høringsuttalelse på klagen av 16.1.2009. Vi viser til slutt til vassdragskonsesjonen av 15.9.2008.

Bakgrunn

Lars Nordraak og Øivind Tangen (heretter kalt konsesjonær) fikk den 15.9.2008 konsesjon til å bygge ut Bråtåelva kraftverk i Bråtåelva i Søndre Land kommune. I post 1 i konsesjonsvilkårene ble det stilt krav til minstevannføring forbi inntaket i Bråtåelva på 100 l/s i mai og juni, 50 l/s i perioden 1. juli til 30. september og 20 l/s resten av året. Dette er en høy minstevannføring i sommersesongen i forhold til beregnet 5-persentilvannføring som er 11 l/s om sommeren. Hovedårsaken til at NVE fastsatte denne minstevannføringen var funn av to rødlistede lavarter i en bekkekløft med gammelskog langs elven. Vår vurdering var at fuktighet fra elven var med å opprettholde disse bestandene av lav.

Konsesjonæren har den 24.11.2008 påklaget konsesjonsvilkåret om minstevannføring ettersom de fuktighetskrevenne lavartene nå er borte fra tiltaksområdet. De bemerker at det gikk et stort flomras i området i august 2007, hvor store deler av gammelskogen raste ut. En feltundersøkelse i området i høst, utført av den samme biologen som sto bak biologisk mangfold-rapporten som fulgte med konsesjonssøknaden, bekrefter at de dokumenterte funnene av hodeskodelav og trådragg var borte som følge av raset. Som følge av dette ber de om at kravet til minstevannføring settes til 15 l/s hele året.

Høring

Klagen ble sendt til fylkesmannen i Oppland for en vurdering av om de nye naturfaglige forholdene gir grunnlag for å endre størrelsen på minstevannføringen. Fylkesmannen uttaler den 16.1.2009 at de

aktuelle lavartene på lang sikt vil kunne rekolonisere dersom det opprettholdes akseptable levestandarder i området. Fylkesmannen viser til biologens bemerkning om at det ikke kan utelukkes at artene fortsatt finnes på andre vokseplasser i bekkekløften, noe som vil øke muligheten for at de aktuelle artene kan reetablere seg raskere. På bakgrunn av dette mener fylkesmannen at det er riktig å opprettholde den minste vannføringen som er fastsatt i konsesjonen.

Om klage

En underinstans kan oppheve eller endre sitt vedtak dersom nye opplysninger gir grunnlag for det, jf. forvaltningsloven § 33, 2. ledd.

NVEs vurdering

NVE mente i sin behandling av konsesjonssøknaden at det mest sannsynlig var samspillet mellom de ulike faktorene av gammelskog, fuktige/skyggefulle bergvegger og vannføring i elven som til sammen opprettholdt livsbetingelsene til de aktuelle lavartene.

De dokumenterte funnene av de rødlistede lavartene trådrag og hodeskoddelav er bekreftet utgått fra området. I et 3-5 meter høyt belte langs elven er all vegetasjon i det aktuelle området forsvunnet som følge av flomraset. Dermed er gammelskogen, som var en viktig økologisk faktor for lavartene i området, også borte.

NVE mener at livsbetingelsene for lavartene er redusert i så stor grad at det vil være dårlige vilkår for reetablering av lavartene i området. Det vil ta lang tid før en revegetering i området vil få tilsvarende preg av gammelskog. NVE forholder seg til de faktiske funnene av botaniske verdier i vassdraget, og mener at det vil være urimelig å spekulere i hvorvidt det finnes andre tilsvarende forekomster på andre steder langs elven som kan føre til en hurtigere reetablering av de aktuelle lavartene. Vi anser derfor de verdifulle lavartene som tapt som følge av en naturlig hendelse.

Grunnlaget for fastsettelse av minste vannføring er derfor endret. Vi mener at det nå er hensyn til fisk og øvrig biologisk mangfold i og langs elven og andre allmenne hensyn som vil være avgjørende for krav til minste vannføring. I vårt vedtak ble den satt til 20 l/s fra oktober til april, og høyere fra mai til september grunnet hensynet til lavartene. 20 l/s tilsvarer 5-persentil vinterverdi. Alminnelig lavvannføring er 15 l/s. Av hensyn til å kunne opprettholde en viss fuktighet som på lang sikt kan bidra til at botaniske arter og kryptogamer kan etablere seg, og for øvrige allmenne interesser i og langs elven som kan bli berørt, mener NVE at med slipp av minste vannføring på 20 l/s vil virkningen for disse interessene være ivaretatt i tilstrekkelig grad.

Konklusjon

NVE mener at med en minste vannføring på 20 l/s hele året vil fordelene ved tiltaket være større enn skader og ulemper for allmenne interesser slik at kravet etter vannressursloven § 25 er oppfylt.

I medhold av forvaltningsloven § 33, 2. ledd endrer herved NVE sitt vedtak av 15.9.2008 når det gjelder krav til minste vannføring.

Vi legger ved ny konsesjon som erstatter konsesjonen av 15.9.2008 ved at kravet til minste vannføring i post 1 er endret. For øvrig er det ikke gjort endringer.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen



Rune Flatby
avdelingsdirektør



Øystein Grundt
seksjonssjef

Vedlegg: Vassdragskonsesjon

Kopi m/vedlegg: Søndre Land kommune, Rådhuset, 2860 HOV
Fylkesmannen i Oppland, Serviceboks, 2626 LILLEHAMMER
Oppland Fylkeskommune, Serviceboks, 2626 LILLEHAMMER
Statens vegvesen - Region øst, Postboks 1010 Skurva, 2605 LILLEHAMMER
Forum for Natur og Friluftsliv - Oppland, Pb 368, 2602 LILLEHAMMER
Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland, Postboks 33, 2713 ROA
Ola Petter Nordraak, Korsruslinna 665, 2720 GRINDVOLL