

Forslag til
Manøvreringsreglement
for Feios kraftverk i Vik kommune, Sogn og Fjordane fylke

1.

I tiden 1.mai - 30. september skal det slippes 150 l/s fra inntaket i Storelvi, 50 l/s fra inntaket i Nyasetelvi, 60 l/s fra inntaket i Tverrelvi og 35 l/s fra inntaket i Åfetelvi.

Resten av året skal det slippes 50 l/s fra inntaket i Storelvi, 15 l/s fra inntaket i Nyasetelvi, 10 l/s fra inntaket i Tverrelvi og 10 l/s fra inntaket i Åfetelvi. Dersom tilsiget er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi. Kraftverket skal i slike tilfeller ikke være i drift.

Alle vannføringsendringer skal skje gradvis, og typisk start-/stoppkjøring skal ikke forekomme.

2.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at damanleggene til

enhver tid er i god stand. Dersom det forlanges, skal også nedbørmengder, temperaturer, snødybde m.v. observeres og noteres.)

3.

Viser det seg at manøvrering og vannslipping etter dette reglementet medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendige.

Forandringer i reglementet kan bare foretas av Kongen etter at de interesserte har hatt anledning til å uttale seg.

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av Olje- og energidepartementet.