



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Midtfjellet Vindkraft AS
5419 FITJAR

Middelthuns gate 29

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Vår dato: **15 AUG 2008**
Vår ref.: 200701056-80 kte/lau
Arkiv: 511
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Linn Silje Udem
22 95 92 98

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Midtfjellet Vindkraft AS – godkjenning av detaljplaner for Midtfjellet vindkraftverk

Med hjemmel i vilkår i anleggskonsesjon av 19.2.2007 og Olje- og energidepartementets brev av 28.5.2008 godkjenner Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) herved detaljplanene som er utarbeidet for alternativ A og B for Midtfjellet vindkraftverk i Fitjar kommune, Hordaland fylke. Når utbyggingsløsningen er endelig bestemt, skal denne forelegges NVE.

Utformingen av vindkraftverket skal i det vesentlige være som det fremgår av detaljplanene. Dersom endelig layout medfører vesentlige endringer av tiltaket i forhold til det som er spesifisert i detaljplanene, skal endringene forelegges NVE for vurdering.

NVE har fastsatt følgende vilkår vedrørende støymålinger og ising:

Støymålinger

"Det skal utarbeides et program for støymålinger som skal omfatte målinger både før utbyggingsfasen (før anleggsarbeidene starter) og i driftsfasen. Opplegg for program og gjennomføringen skal utformes av Fitjar kommune i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland og NVE. Opplegget for gjennomføringen skal forelegges NVE."

Ising og iskast

"Konsesjonæren plikter å vurdere omfanget av ising og risikoen for iskast i vindkraftverket. En slik vurdering skal oversendes NVE før vindkraftverket settes i drift. NVE kan stille ytterligere krav til tiltak dersom faren for ising og risikoen for iskast viser seg å være større enn antatt. Konsesjonær plikter også å legge frem for NVE rutiner for varsling av iskast i perioder med fare for dette".

For ytterligere vurderinger viser NVE til vedlagte notat "Bakgrunn for vedtak" av **14.8.2008**.

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningsloven kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. Eventuelle klager vil bli sendt Dem til uttalelse før saken legges fram for Olje- og energidepartementet.

Vi ber Dem underrette grunneierne/rettighetshaverne om tillatelsen. Underretningen skal etter forvaltningsloven gi opplysninger bl.a. om klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens dokumenter. Vi ber derfor om at kopi av tillatelsen sendes grunneierne/rettighetshaverne. Kopi av orienteringen skal sendes NVE.

Med hilsen



Arne Olsen
seksjonssjef



Linn Silje Urdem
overingeniør

Kopi:

- Fitjar kommune, Postboks 83, 5418 FITJAR
- Bømlo kommune, 5430 BREMNES
- Fylkesmannen i Hordaland, Postboks 7310, 5020 BERGEN
- Stord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor, Postboks 83, 5418 FITJAR
- Mattilsynet avd. Sunnhordland, Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL
- Toralf Vik, Vik, 5419 FITJAR
- Fitjarstølane Vel v Birgit Hobæk, Steinabrekko 40, 5419 FITJAR
- Nils og Åse Hageberg, Landa, 5418 FITJAR
- Annlaug og Lars Hovstad, 5419 FITJAR
- Annbjørg og Dag Halle Tvedt, Storesteinane 3, 5419 FITJAR
- Lars Ove Rimmereid, Rimbareid, 5419 FITJAR
- Sverre Sandvik. Sandvik, 5419 FITJAR
- Magne Sandvik, Engevik, 5419 FITJAR
- Fitjar grunneierlag og Fitjar Bondelag, 5418 FITJAR
- Grunneiere i Felleseie på Fitjargården, v/ Terje Torland, Fitjargården, 5419 FITJAR
- Mari Kristine Røed (kun e-postadresse)
- Aksjonsgruppa for vern om Fitjarfjellet, v/ Kjell Nesbø, Postboks 47, 5418 FITJAR