

From: Grønbech Tonje Aars
Sent: 9. februar 2017 10:37
To: 'postmottak@meloy.kommune.no'; 'fmnopost@fylkesmannen.no'; 'post@nfk.no'; 'fmnopostmottak@fylkesmannen.no'; 'post@bot.no'
Cc: 'firmapost@meloyenergi.no'; 'jan.hoeiseth@multiconsult.no'
Subject: Høringsfrist 23.3.2017 - Planendring for bygging av Tverrfjellelva kraftverk i Meløy kommune

Til Meløy kommune
Fylkesmannen i Nordland
Nordland fylkeskommune
Reindriftsforvaltningen Nordland
Bodø og omegn turistforening

Kopi til Meløy Energi AS
Multiconsult

Meløy Energi AS - Planendring for bygging av Tverrfjellelva kraftverk i Meløy kommune i Nordland - høring

NVE har mottatt søknad fra Meløy Energi AS, datert 8.2.2017, om tillatelse til å endre planene for vannvei fra inntaket og ned til kraftstasjonen i Tverrfjellelva kraftverk i Meløy kommune.

Meløy Energi AS fikk konsesjon den 31.8.2010 til å bygge Tverrfjellelva og Selstaddalen kraftverk. Vedtaket gjaldt under forutsetning av at arbeidet startet opp senest 5 år fra vedtaksdato og ble fullført innen ytterligere fem år. Meløy Energi AS fikk tre års forlenget byggefrist for begge kraftverk til 31.8.2018.

I konsesjonen ble det satt vilkår om at vannveien skulle legges i tunnel for å avbøte de negative konsekvensene tiltaket ville fått for friluftsliv og landskap. Vannveien i fjell skulle plasseres på nordsiden av Tverrfjellelva. I denne søknaden om planendring er rørgate i dagen i kombinasjon med sjakter plassert på sørsiden av elva. Den planlagte rørgaten på fjellet mellom øvre og nedre sjakt vil bestå av; øverste del med PE-rør montert på bart fjell i dagen, og nederste del som støpejernsrør på bakken dekket med torvplater. Nedre del av vannveien, dvs. fra nedre sjakt til kraftstasjon, er foreslått som et tradisjonelt rør i tilbakefylt grøft.

Søker har vurdert at prosjektområdet har middels til stor verdi for fagfeltene landskap/geologi, biologisk mangfold, flora/fauna og brukerinteresser (friluftsliv/reiseliv). Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner i området. Verdien av området for landbruk og reindrift er vurdert til å være liten til middels.

Søknaden skal behandles etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. NVE mener at saken er godt opplyst gjennom tidligere saksbehandling, og den nye søknaden sendes derfor ut på en begrenset høring til de høringspartene som hadde merknader til saken i forrige høringsrunde. Vi ber høringspartene vurdere hvordan de omsøkte endringene vil påvirke allmenne interesser.

Søknaden og link til elektronisk høringsskjema legges ut på sakens hjemmeside via <https://www.nve.no/konsesjonssaker/>. NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk. I tillegg kan

uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo. Uttalelser sendes så snart som mulig og senest innen **23.3.2017**.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen,

Tonje Aars Grønbech

overingeniør

Konsesjonsavdelingen, Seksjon for småkraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Telefon: 09575 / direkte: 22 95 92 06 / mobil: 922 47 898

E-post: nve@nve.no / direkte: tagr@nve.no

www.nve.no



Tenk miljø - ikkje skriv ut denne e-posten med mindre det er naudsynt