



Norges vassdrag- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstua

0301 OSLO

Vår ref. (oppgi ved henvendelse)
06/734-19/CATKR

Deres ref.

Narvik, 10.10.2013

Uttalelse med innsigelse til søknad om tillatelse til bygging av Kvitfors Kraftverk i Narvik kommune

Narvik kommune viser til brev av 28. juni 2013 fra NVE vedlagt søknad fra Kvitfors Kraft AS om tillatelse til å bygge Kvitfors kraftverk i Narvik kommune. Vi beklager at vi er sent ute med vår høringsuttalelse og viser til e-post av 19. september 2013 fra Kirsten Marthinsen der Narvik kommune har fått utsatt høringsfrist til 10. oktober 2013.

Innsigelse

Narvik kommune fremmer med hjemmel i lov av 24.11.00 om vassdrag og grunnvann § 24, jfr. reglene om innsigelse i plan- og bygningsloven §§ 5-4 til 5-6, innsigelse til søknad om tillatelse til bygging av Kvitfors kraftverk. Hovedbegrunnelsen for innsigelsen er todelt: *Narvik kommune kan ikke se at de endringene som er lagt inn i planene for utbygging av Kvitfors kraftverk i stor nok grad vil veie opp for den reduserte naturopplevelsen Narviks befolkning vil få etter en utbygging.* I tillegg vil minstevannføringen som utbyggerne har presentert i søknaden gi et inntrykk av et strykparti (300 l/s) istedenfor den inntrykksterke fossen den er i dag (1000-2000 l/s).

Narvik kommune finner heller ikke at søknad tilfredsstiller krav til kunnskap i naturmangfoldloven. Informasjon vedrørende Kvitforsen i naturbasen baseres på en grovkartlegging av fossen samt muntlige bemerkninger fra fagpersoner. Narvik kommune mener at kartleggingene ikke er tilfredsstillende for å konkludere med at Kvitforsen faller innunder kategorien B, *viktig* slik naturbasen har gjort det. I en overflatisk prøvetaking gjort i Kvitforsen i 2011 ble det påvist en rødliste art, Huldrelav. De naturgitte forhold for lav og mose i sprøytesonen til Kvitforsen er av en slik karakter at det forventes å finne flere rødlistearter. Narvik kommune vil derfor henvise til §§ 8 og 9 i naturmangfoldloven: kunnskapsgrunnlaget er ikke tilfredsstillende, samt at føre-var-prinsippet bør vektlegges sterkt i denne saken. *Vi henstiller derfor søkere om å foreta en bedre kartlegging av fossen, samt en konsekvensvurdering av den omsøkte utbyggingen.*

Naturopplevelse

I forrige høringsrunde la Narvik kommune vekt på at ulempene som utbyggingen ville medføre ikke var akseptable sett i forhold til behovet for økt kraftproduksjon. Narvik bystyre påpekte også at Kvitforselva med fossefallene, sammen med fjellmassivet Den sovende dronning, representerte et viktig landskapselement og landemerke i Ofoten. Narvik kommune mener at de nye tiltakene i utbyggingsplanen samlet sett vil medføre mindre terrenginngrep enn de gamle. Etter de nye planene vil det være behov for 750 meter ny veg inn til kraftstasjonen. Dette anser Narvik kommune som et vesentlig terrenginngrep.

Bedre kartlegging av naturtypen fossesprøytesonen i Kvitforsen

I 2005 ble rødlistearten Huldrelav, *Gyalecta friseii* påvist i Kvitforsen – i den sjeldne naturtypen *Fossesprøytesone*. **Verdisetting:** Naturbasen verdisetter fossesprøytesonen i Kvitforsen med kategorien B – *viktig*. Dette betyr at det er snakk om et velutviklet og intakt miljø med fosseenger. I forhold til **hensyn og skjøtsel** sier Naturbasen: Naturverdiene klarer seg best uten inngrep av noe slag. På landsbasis er det ifølge Naturbasen registrert 194 forekomster av naturtypen fossesprøytsone, hvorav 42 er karakterisert svært viktig (A-verdi) og 79 som viktig (B-verdi). Undersøkelsene som ligger til grunn for den kartleggingen som er gjort av fossesprøytesonen i Kvitforsen er etter Narvik kommunes oppfattelse ikke tilstrekkelig til å utelukke at det her kan være snakk om en A-verdi istedenfor B-verdi. Årsaken til dette ligger i de naturgitte forhold i området – bl.a de rike kalkforekomstene som sannsynligvis vil føre til funn av de krevende lav- og mosearter og rødliste artene fossefiltlav og flatsaltlav. Dersom nye undersøkelser konkluderer med at det vil være en fossesprøytsone med A-verdi så anser Narvik kommune Kvitforsen for å være en nasjonal viktig foss som bør ivaretas slik den er i dag.

Vannføring

Vannføringskurven for Kvitforsen viser at den dominerende vannføringen i sommersesongen ligger fra 1000-2000 liter i sekundet. Slukeevnen til kraftverket er på 1400 l/s. Dette betyr at Kvitfossen vil reduseres fra en inntrykksterk foss med stor vannføring til noe som mer vil ligne på et strykparti med den beskjedne minstevannføringen på 300 l/s. Dette oppfatter vi også kommer fram av bildene som er vedlagt søknaden.

Med vennlig hilsen

Marianne Dobak Kvensjø
Enhetsleder, Areal og samfunnsutvikling

Cathrine Kristoffersen
Rådgiver plan og miljø