

200701944-189
ER/AVE 634



Norges vassdrags- og energidirektorat
Drammensveien 211
Postboks 5091, Majorstua

0301 OSLO

Deres ref.	Deres dato	Arkivnr.	Vår ref.	Narvik,
	Februar 2011	763	WVA/KD	5. mai 2011

Avanserte måle- og styringssystemer (AMS) – høring av forslag til endring i forskrift 301 om måling, avregning og fakturering.

Narvik Energinett har følgende kommentarer:

Lagring av data

Det foreslåtte lagringsperspektivet vil være uhensiktsmessig kort. Dette først og fremst av to årsaker. Foreldelsesfrist for private kunder er i dag 3 år. Det vil derfor ikke være mulig å fremstille rette data ved korrigeringer bak i tid. Dette gjelder selvsagt også næringskunder men i et enda lengre tidsperspektiv. Et like stort argument er at nettselskapene mister nødvendig data for nettplanlegging med mer, dersom det ikke er mulig å lagre data lengre bak i tid. Lagringstid må vurderes nøye da den samfunnsøkonomiske nytteverdien for nettselskapene vil være sterkt påvirket av dette.

Finansiering/økonomi

Det bør legges høyt fokus på restverdien på "gamle" målere. Vårt selskap må kontinuerlig bytte målere hos kunden som er underkjent av JV. Dette innebærer at vi må gjøre innkjøp av målere som sannsynligvis ikke tilfredsstiller de fremtidige kravene. Samfunnsøkonomisk er dette å kaste penger og ressurser ut av vinduet. For at dette ikke skal være total sløsing bør det vurderes overgangsordninger for den nye generasjonen målere.

Bryter

Vi mener det vil være uhensiktsmessig dersom kun noen målere skal ha krav om brytere. Med dette menes anlegg der det er behov for inn- og utkobling samt stenging. Det vil være svært vanskelig om ikke umulig å følge de aktuelle kundene ved bytte av bosted.

Grensesnitt

Det bør vurderes ytterligere hvor grensesnitt for tredjepart skal ligge. Nettselskapets ansvar bør begrenses til å tilrettelegge for kommunikasjon, mens det derimot bør være anleggseiers ansvar å sørge for / gi tillatelse for tredjepart.

For øvrig følger vi Energi Norges vurderinger og kommentarer.

Med hilsen

NARVIK ENERGINETT AS

Wenche Andreassen
Wenche Vanje Andreassen
AMS – ingeniør

Kari Dyrstad
Kari Dyrstad
Seksjonsleder nettavregning

NARVIK ENERGINETT AS

POSTADRESSE: Postboks 55, 8501 Narvik
BESØKSADRESSE: Teknologiveien 2, 8517 Narvik

TELEFON: 08517
FAKS: 76 96 10 67

WEB: www.narvikenerginett.no
FORETAKSNR: 983 099 807 MVA