

NVE
Postboks 5091, Majorstua
0301 Oslo

--- POSTADRESSE
Statkraft Energi AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 Oslo
Norway

BESØKSADRESSE
Lilleakerveien 6
0283 Oslo

Att.: Jan Sørensen

--- SENTRALBORD
24 06 70 00

DERES REF./DATO:
NVE 200703195

VÅR REF.:
201000038

STED/DATO:
Oslo, 02.07.2018

TELEFAKS:
24 06 70 01

--- INTERNETT
www.statkraft.no

E-POST:
post@statkraft.com

--- ORG. NR.: NO-987 059 729

REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR TOKKE- VINJEREGULERINGEN - STATKRAFTS KOMMENTAR TIL JUSTERTE REVISJONSKRAV

Statkraft kommenterer i vedlagt notat justerte krav og tilleggskommentarer, som NVE åpnet for i etterkant av sluttbefaring i juni 2017. I vedlagt notat informerer Statkraft om nye forhold av betydning for vilkårsrevisjonen før vi kommenterer de justerte kravene og tilleggskommentarene. Vedlagt notat utgjør sammen med notat sendt til NVE juni 2017 og revisjonsdokumentet fra 2013 Statkrafts vurdering av kravene som er kommet inn i forbindelse med vilkårsrevisjonen for Tokke-Vinjereguleringen.

I forbindelse med NVEs sluttbefaring ble det klart at det var usikkerhet knyttet til hvilke tiltak som var gjennomført nedstrøms utløpet av Lio kraftverk i forbindelse med byggingen på 1960-tallet. Det var også usikkerhet og ulik vurdering av om storørret passerte Helvetesfossen og brukte områdene oppstrøms fossen før reguleringen. Funn av gamle dokumenter har gitt økt kunnskap om før-situasjonen og det er sannsynlig at Helvetesfossen også var et vandringshinder for storørret før etableringen av Tokke-Vinjereguleringen. Nye fiskeundersøkelser og ekspertvurderinger viser at forholdene på den nedre strekningen av Tokkeåi også i fremtiden vil ha en sentral betydning for storørreten i systemet. Statkraft mener derfor at det er riktig å fokusere på denne elvestrekningen.

Statkraft er av den oppfatning at fordelene ved reguleringen er så betydelige at minstevannføringsslipp og magasinrestriksjoner bør avvises. Fortsatt fleksibilitet er viktig både for strømforsyning og flomdemping. En magasinrestriksjon høyt oppe i systemet vil få kaskadeeffekt og kan medføre at inntil 450 MW står i oppfyllingsperioden om våren, med økt pris som konsekvens. Maskiner som står kan heller ikke levere systemtjenester. Statkraft mener at dagens manøvreringspraksis av Vinjevatn, Totak og Ståvatn balanserer ulike interesser på en god måte og er innstilt på å videreføre denne praksisen. Vi ser videre at nedre del av Tokkeåi bør sikres en stabil minimumsvannføring på om lag 4 m³/s og at raske vannføringsendringer bør unngås. Dette er i samsvar med dagens manøvreringspraksis.

Med vennlig hilsen



Hilde Bakken
Daglig leder Statkraft Energi AS

Vedlegg Vilkårsrevisjon Tokke-Vinjereguleringen. Statkrafts kommentarer til justerte revisjonskrav.
Vedlegg til oversendelsesbrev. Juni 2018

Kopi: Tokke kommune og Vinje kommune