



Norges  
vassdrags- og  
energidirektorat

# Anleggskonsesjon

Meddelt:

Norsk Vind Måkaknuten AS

Organisasjonsnummer: 917 999 295

---

Dato: 15.05.2017

Varighet: 16.08.2043

Ref.: 200703409-240

---

Kommuner: Bjerkreim, Time og Hå

Fylke: Rogaland

---

I medhold av lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 3-1, jf. forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) § 3-1 og delegering av myndighet fra Olje- og energidepartementet i brev av 27. juni 2016, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 12.05.2015, notat *Bakgrunn for vedtak* av 27.10.2016 og søknad av 11.05.2017, anleggskonsesjon til Norsk Vind Måkaknuten AS.

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge og drive følgende elektriske anlegg:

***132 kV Måkaknuten vindkraftverk – Bjerkreim transformatorstasjon:***

- En ca. 5,6 km lang kraftledning fra intern transformatorstasjon i Måkaknuten vindkraftverk til Mellomstrand i Bjerkreim og Time kommuner, med nominell spenning 132 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne 454-A159. Kraftledningen skal bygges med portalmaster i tre med ståltravers i mørk farge.
- En ca. 7 km lang kraftledning fra Mellomstrand til Bjerkreim transformatorstasjon i Bjerkreim, Time og Hå kommuner, med nominell spenning 132 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne 454-A159. Kraftledningen skal bygges med stålmaster (vinkelstål) med vertikaloppheng som tilrettelegger for dobbeltkurs.
- Toppline (OPGW) på hele strekningen, ca. 12,6 km.

Anlegget skal bygges i traseen som fremgår på oversiktskart av 06.05.2015, i målestokk 1:50 000, vedlagt denne konsesjonen.

Anleggskonsesjon meddelt Lyse Produksjon AS 27.10.2016, NVE-ref. 200703409-219, bortfaller herved.

## Vilkår

De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for konsesjonæren. I tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår:

### 1. Varighet

Konsesjonen gjelder inntil 16.08.2043.

### 2. Fornyelse

Konsesjonæren skal søke om fornyelse av konsesjonen senest seks måneder før konsesjonen utløper. Dersom konsesjonæren ikke ønsker fornyet konsesjon, skal det innen samme frist gis melding om dette.

### 3. Bygging

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og idriftsatt innen 31.12.2020.

Konsesjonæren kan søke om forlengelse av fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse. Slik søknad skal sendes senest seks måneder før utløpet av fristen.

Konsesjonen bortfaller dersom fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse ikke overholdes.

### 4. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende regler for driften.

Bytte av driftsansvarlig selskap krever overføring av konsesjon. Eventuelt framtidig skille mellom eierskap og drift av anleggene konsesjonen omfatter, krever også godkjenning fra NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

### 5. Nedleggelse

Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget mens konsesjonen løper, skal det søkes NVE om dette. Nedleggelse kan ikke skje før vedtak om riving er fattet.

### 6. Endring av konsesjon

NVE kan fastsette nye vilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser.

### 7. Tilbakekall av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter etter konsesjonen.

### 8. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

## 9. Miljø-, transport- og anleggsplan

Anlegget skal bygges, drives, vedlikeholdes og nedlegges i henhold til en miljø-, transport- og anleggsplan, som utarbeides av konsesjonæren og godkjennes av NVE før anleggsstart. Planen skal utarbeides i samsvar med NVEs veileder om utarbeidelse av miljø-, transport- og anleggsplan for anlegg med konsesjon etter energiloven. Norsk Vind Måkaknuten AS skal utarbeide planen i kontakt med berørt kommune, grunneiere og andre rettighetshavere. Planen skal gjøres kjent for entreprenører. Konsesjonæren har ansvaret for at planen følges.

Anlegget skal til enhver tid holdes i tilfredsstillende driftsmessig stand i henhold til miljø-, transport- og anleggsplanen og eventuelt andre vilkår/planer.

Konsesjonæren skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene, som skal være ferdig senest to år etter at anlegget eller deler av anlegget er satt i drift.

Tilsyn med bygging, drift, vedlikehold og nedleggelse av anlegget er tillagt NVE. Utgifter forbundet med NVEs godkjenning av planen, og utgifter til tilsyn med overholdelse av planen dekkes av konsesjonæren.

Ved behov for planer etter andre vilkår, kan disse inkluderes i miljø-, transport- og anleggsplanen.

Konsesjonæren skal avklare undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 før miljø-, transport- og anleggsplanen blir godkjent.

Utover det som står i veilederen skal planen spesielt beskrive og drøfte:

- Norsk Vind Måkaknuten AS skal avklare hvilke tiltak som skal iverksettes for å sikre reserve drikkevannskilden Hagavatnet, både i anleggs- og driftsperioden.
- Tiltak for å redusere mulige negative virkninger for vernede vassdrag.
- Hvordan anleggsarbeidet kan tilpasses slik at man unngår inngrep i sentrale områder for rødlistede fugler i hekketiden.
- Hvordan anleggsarbeidet kan gjennomføres for å redusere/unngå eventuelle ulemper for den rødlistede naturtypen kystlynghei og den rødlistede planten klokkesøte.

## 10. Trasérydding

For å dempe direkte innsyn til kraftledningstraseen og ivareta hensynet til naturmangfoldet skal skogrydding begrenses så langt det vurderes som hensiktsmessig. Gjensetting av vegetasjon bør prioriteres på de strekningene hvor traseen krysser med vei og merkede turstier. Gjennomføring av skogrydding skal omtales i miljø-, transport og anleggsplanen.

## 11. Merking for fugl

Konsesjonær skal montere fugleavvisere på strømførende liner og eventuell toppline for 132 kV kraftledning fra transformatorstasjon i Måkaknuten vindkraftverk frem til punktet hvor ledningen går over til dobbeltkursmaster ved Mellomstrand. Valg av type merking og omfang av merkingen, skal forelegges NVE innen anleggsarbeidene igangsettes.

Rune Flatby  
avdelingsdirektør

Arne Olsen  
seksjonssjef

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*