

Norges vassdrags- og energidirektorat  
Postboks 5091, Majorstuen  
0301 Oslo

Deres ref.:

Vår ref.: M. Karlsen

Dato: 15.01.2020

### **Søknad om endring i konsesjoner for Gravdalen Kraftverk av 13. februar 2015**

Det vises til tiltakskonsesjon etter vannressursloven § 8 for Gravdalen Kraftverk AS til å bygge Gravdalen kraftverk i Lærdalsvassdraget i Lærdal kommune, samt anleggskonsesjon etter energiloven § 3-1 for Gravdalen Kraftverk AS til å bygge og drive kraftledning mellom Gravdalen kraftverk og Stuvane kraftverk. Både tiltakskonsesjonen og anleggskonsesjonen ble meddelt 13. februar 2015.

Gravdalen Kraftverk AS søker med dette om tillatelse til å endre installasjonen i kraftstasjonen fra 15,5 MW til 9,99 MVA. Det søkes også om tillatelse til å kunne velge mellom å benytte spenningsnivå på 22 kV og 66 kV på det konsesjonsgitte nettanlegget. Det søkes også om endringer knyttet til anleggsperioden, da villreinen i området nå er utryddet grunnet skrantesyke. Det søkes videre om endret kraftstasjonsplassering grunnet teknisk/økonomisk optimalisering, samt utvidet frist for byggestart for prosjektet. For nærmere om behovet for og konsekvensene av disse endringene vises det vedlagt planendringssøknad utarbeidet av Multiconsult AS.

De omsøkte endringene ligger etter vår oppfatning samlet sett innenfor rammene for de samfunnsmessige avveininger som ble foretatt ved meddelelsen av gjeldende konsesjoner.

Vi anmoder derfor vennligst om en snarlig behandling av denne endringssøknaden. Ta gjerne kontakt med undertegnede ved spørsmål eller behov for ytterligere informasjon.

Med vennlig hilsen  
Østfold Energi AS



Morten Karlsen  
direktør kraftmarked

- Vedlegg 1: Multiconsult, Planendringssøknad Gravdalen kraftverk  
Vedlegg 2: Multiconsult, Kart og kraftstasjonsområdet Gravdalen kraftverk