

Mediaedge:cia Norway
Stortorvet 10
0155 OSLO
Norge

Middelthuns gate 29

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Vår dato: **24 AUG 2009**
Vår ref.: NVE 200704033-4 ki/kima
Arkiv: 312 /078
Deres dato: 13.3.2008
Deres ref.:

Saksbehandler:
Kirsten Marthinsen
22 95 92 34

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Follsjå Kraft AS - Søknad om bygging av Follsjå kraftverk i Notodden kommune, Telemark - kunngjøring

Vi ber om at vedlagte kunngjøring settes inn en gang i avisa Telen og Telemarksavisa så snart som mulig.

Kostnadene for kunngjøringen skal belastes Follsjå Kraft AS v/ Tinfos AS, O.H. Holtasgt.21, 3678 Notodden. Vi ber om at kopi av kunngjøringen og faktura sendes til NVE for kontroll av kunngjøringsdato.

Dette brevet er også sendt per e-post til annonser@mecglobal.com.

Med hilsen



Øystein Grundt
seksjonssjef



Kirsten Marthinsen
Kirsten Marthinsen
avdelingsingeniør

Vedlegg: Kunngjøring
Kopi: adresseliste,

- KUNNGJØRING -

Follsja Kraft AS – Søknad om tillatelse til bygging av Follsja kraftverk i Fulldøla i Notodden kommune

Follsja kraftverk er planlagt bygget i elva Fulldøla. Inntaket vil ligge ca. på kote 225, i eksisterende Vesle dam i magasinet Follsjo. Kraftverket vil ha en brutto fallhøyde på 104 meter. Kraftstasjonen er planlagt plassert på kote 121 ved Grytebakke ved Tinnelva, med utløp i Rohøl. Vannveien vil ligge i dagen de første ca. 300 meter, deretter nedgravd ca. 1500 meter ned til kraftstasjonen. Derfra er det planlagt 300 meter jordkabel samt 100 meter luftstrekk til tilknytning til eksisterende 11 kV linje. Kraftverket er planlagt med maksimal slukeevne på 3,2 m³/s og installert effekt på 2,8 MW, som gir en årlig middelproduksjon på ca 14,5 GWh. Søker planlegger slipp av minstevannføring på 150 l/s om sommeren og 95 l/s om vinteren. Det må anlegges totalt ca. 900 meter vei til damanlegg, inntak og stasjon. Planlagt nedtapping er 0,8 meter sommerstid og 1,2 meter vinterstid, fra nåværende flomløpsterskel (HRV) på ca. 2,5 meter.

Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på Notodden kommunes servicetorg og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Tor Syverud på tlf.: 35017818 eller e-post: t.syverud@tinfos.no.

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **12.10.2009**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.