



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Hydro Olje og Energi AS
Markets; New Energy
Drammensveien 264
0240 Oslo

Middelthuns gate 29

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Vår dato: 04.05.2007

Vår ref.: NVE 200704252-3 kte/iro

Arkiv: 511

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Ina Rognerud

22 95 91 83

Hydro Olje og Energi AS – Haugshornet vindkraftverk, Sande kommune – Krav om tilleggsopplysninger

NVE viser til søknad om konsesjon med konsekvensutredning av 12.01.2006 om å få bygge og drive Haugshornet vindkraftverk på Gurskøy i Sande kommune, Møre og Romsdal fylke.

NVE ber på grunnlag av søknaden, konsekvensutredningen, innkomne høringsuttalelser og egne vurderinger Hydro Olje og Energi AS om å legge frem følgende tilleggsopplysninger:

1) Støy og skyggekast

- Det skal vurderes avbøtende tiltak for å redusere støyvirkningen for helårs- og fritidsboliger som er mest eksponert for dette. NVE ønsker en konkret vurdering av hvilke vindturbiner som evt. kan flyttes/fjernes for å redusere støyvirkningen for berørte bygninger.
- Dersom utbyggingsløsningen justeres skal det gjøres beregninger og utarbeides støysonkart for sannsynlig støyvirkning for berørte bygninger på bakgrunn av faktiske vindforhold, samt der det er forutsatt medvind fra alle retninger.
- Det skal vurderes avbøtende tiltak for å redusere skyggekast for beboere på nordsiden av planområdet som er mest eksponert for dette. NVE ønsker en konkret vurdering av hvilke vindturbiner som evt. kan flyttes/fjernes for å redusere skyggekast for berørte bygninger.

2) Visualiseringer

- Det skal utarbeides visualiseringer av vindkraftverket med utgangspunkt i representative fotostandpunkt ved utfartsområdene Sollia og Leikong. I tillegg skal det utarbeides en visualisering fra et representativt fotostandpunkt i Herøy kommune som velges i samråd med kommunen.


- Minst en visualisering skal suppleres med utgangspunkt i en turbinstørrelse på 4,5 MW.

De ovennevnte tilleggsutredningene skal sendes NVE snarest. NVE vil vurdere behovet for å sende tilleggsopplysningene på høring til berørte interesser når opplysningene mottas.

Med hilsen



Arne Olsen
seksjonssjef



Ina Rognerud
overingeniør

Kopi til:

- Sande kommune
- Herøy kommune
- Ulstein kommune
- Møre og Romsdal fylke
- Direktoratet for naturforvaltning
- Kystverket Midt-Norge
- Luftfartstilsynet
- Riksantikvaren
- Statens Landbruksforvaltning
- Den Norske Turistforening
- Landsorganisasjonen STOPP rasering av Kysten
- Naturvernforbundet i Møre og Romsdal
- Norsk Ornitologisk Forening
- Istad Nett AS
- Statnett SF
- Tussa Nett AS
- Gjerde og Sandanger grunneigarlag
- Gurskøy Idrettslag
- Haugsbygda Bygdeutvikling
- Herøy og Sande Jeger og Fiskeforening
- Hytteigarane ved Skogevatnet
- Rute 6A v/leder Inge Håkonsholm
- Magnar Lillstøl
- Elin og Bjørn Rokstad
- Bjørn Inge Taklo
- Gottfred Voldnes
- Odd Kåre Wiik