



Norges  
vassdrags- og  
energidirektorat

Mediaedge cia Norway AS  
Stortorvet 10  
0155 OSLO

Middelthuns gate 29

Postboks 5091, Majorstuen  
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95  
Telefaks: 22 95 90 00  
E-post: [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no)  
Internett: [www.nve.no](http://www.nve.no)

Vår dato: **22 AUG 2008**  
Vår ref.: NVE 200704884-4  
Arkiv: 312/074.CZ  
Deres dato:  
Deres ref.:

Saksbehandler:  
Jan Sørensen  
22 95 92 11

Org.nr.:  
NO 970 205 039 MVA  
Bankkonto:  
7694 05 08971

## Kunngjøring av søknad fra Hydro Aluminium AS om tillatelse til bygging av Mannsberg kraftverk i Årdal kommune, Sogn og Fjordane.

Vi ber om at vedlagte kunngjøring med vår logo rykkes inn 2 ganger i *Sogn Avis* og *Bergens Tidende*, og 1 gang i *Norsk Lysingsblad*.

Norsk Hydro ASA v/Magne Fauli, 0240 Oslo skal belastes kunngjøringen. Vi vil be om at kopi av fakturaen blir sendt til NVE for kontroll av innrykkingstidspunkt m.v.

Kunngjøringen er også sendt per e-post til [annonser@mecglobal.com](mailto:annonser@mecglobal.com).

Med hilsen

  
Øystein Grundt  
seksjonssjef

  
Jan Sørensen  
senioringeniør

Vedlegg: Kunngjøring

Kopi: Norsk Hydro ASA, 0240 Oslo.

## KUNNGJERING

### **Hydro Aluminium AS – søknad om løyve til bygging av Mannsberg kraftverk i Årdal kommune, Sogn og Fjordane.**

NVE har motteke ein søknad frå Hydro Aluminium AS om å få bygge Mannsberg kraftverk i Årdal kommune. Det planlagde kraftverket gjeld ei utviding innanfor Tyin reguleringsområde.

Mannsberg kraftverk vil utnytte eit fall på ca. 160 m mellom Nedre Breibotnvatn og Torolmen. Avlaupet frå Mannsbergvatn overførast til Breidbotnvatn via ein kort tunnel. Frå Breibotnvatn vil vatnet førast i eksisterande tappetunnel og deretter i eit nedgrave trykkørør til kraftstasjonen som vert plassert ved eksisterande bekkeinntak i Mannsbergelv. Planlagt installert effekt i kraftverket er 2,9 MW og årleg produksjon er berekna til 12 GWh. Frå kraftstasjonen er det planlagt ei ny 22 kV luftline, alternativt jordkabel, på ca. 1 km til eksisterande line ved Slettrust.

Den planlagde overføringa av vatn frå Mannsbergvatn til Breidbotnvatn er å rekne som ei ny overføring som vil krevje endring i manøvreringsreglementet for Tyinreguleringa. Dette tiltaket skal handsamast etter reglane i vassdragsreguleringslova § 6, og gjeld løyve etter § 8 i same lov.

Den delen av søknaden som gjeld bygging av Mannsberg kraftverk handsamast etter reglane i kap. 3 i vassressurslova, og gjeld løyve etter § 8.

Søklar tek sikte på å forhandle fram ei minneleg avtale med grunneigar som vert råka av utbygginga. Dersom forhandlingane ikkje førar fram, vert det søkt om løyve til ekspropriasjon i medhald av oreigningslova § 2 for erverv av naudsynte areal og rettar i forbindelse med bygging av kraftverket.

Søknaden er lagt ut til offentleg gjennomsyn på Rådhuset og Biblioteket i Årdal og på NVEs internettsider [www.nve.no/smaakraft](http://www.nve.no/smaakraft).

NVE føretrekkjer at fråsegner sendast oss elektronisk via [www.nve.no/smaakraft](http://www.nve.no/smaakraft) så snart som mogeleg og seinast innan **30. november 2008**. Det er også mogeleg å sende fråsegner per epost til [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no) eller per post til NVE, Konsesjons- og tilsynsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo. Fråsegner eller delar av fråsegner, vil verte referert i NVE sitt vedtak. Dersom fråsegna er lang, er det derfor ein fordel om det er utarbeidd eit samandrag, som kan brukast til dette.