



Fylkesmannen i Oppland

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»
«KONTAKT»

Deres referanse «REF»
Vår referanse 2007/7082-39 561 OH
Saksbehandler Ola Hegge, tlf. 61 26 60 61
Avdeling Miljøvernavdelingen

Dato 03.05.2018

Søknad om redusert minste slukeevne i Rosten kraftverk - uttalelse

Vi viser til brev av 24.04.18 fra NVE med oversendelse av søknad fra Oppland Energi om endring av grensen for minste driftsvannføring i Rosten kraftverk fra 2,0 m³/sek og til 0 m³/sek.

Rosten kraftverk har en maksimal slukeevne på 85 m³/sek og det er et krav om minstevannslipp på 1,5 m³/sek i vinterhalvåret. Med dagens begrensninger på nedre driftsvannføring vil kraftverket måtte stanses så lenge vannføringen i Lågen er under 5,5 m³/sek (summen av pålagt minstevannføring og minste driftsvannføring). Det vil medføre at kraftverket får noen færre dager med drift i året, samt at antall dager hvor vannføringen forbi kraftverket er nede på minstevannføring vil bli tilsvarende færre. Bortfallet av noe økt vannføring på minstevannstrekningen i en kort periode på senvinteren som følge av at kraftverket må stanse har etter vår vurdering ingen miljøgevinst, i og med at strekningen det meste av vinteren uansett kun har den pålagte minstevannføringen. Fylkesmannen har følgelig ingen innvendinger til at det gis tillatelse til den omsøkte endringen.

Med hilsen

Vebjørn Knarrum e.f.
avdelingsdirektør

Ola Hegge
seniorrådgiver

Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift.

Kopi: Oppland fylkeskommune